

Gliwice, 29.06.2018 r.



**Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Gliwicach**

MZ.5580.27-5.2018.DŻ

Urząd Miejski w Gliwicach Sekretariat Dyrektora Urzędu (DUR)	
data wpływu	10. 07. 2018
UM	590838.2018

DECYZJA Nr 39/2018/MZ

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 – zwanej dalej k.p.a.) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 z późn. zm. – zwanej dalej „ustawą o PSP”) w związku z pismem Urzędu Miasta w Gliwicach z dnia 23.05.2018 r. (znak sprawy: DUR.1710.4.2018) w sprawie usunięcia części uchybień w budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ulicy Zwycięstwa 21

umarzam w części

postępowanie administracyjne wszczęte z urzędu pismem z dnia 07.05.2018 r. znak sprawy: MZ.5580.27-3.2018.DŻ w sprawie nakazania Miastu Gliwice przy ulicy Zwycięstwa 21 w Gliwicach usunięcia uchybień w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przepisów techniczno – budowlanych w przedmiocie:

- 1) Drogi ewakuacyjne oznakowano znakami ewakuacyjnymi według dwóch norm, wg PN-EN ISO 7010 oraz wg PN-92/N-1256/02 (norma wycofana),

Podstawa prawna:

- art. 4 ust. 1 pkt. 4, 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620),
- § 4 ust. 2 pkt. 4a rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

- 2) W remontowanej części obiektu na I piętrze brak jest oznakowania dróg ewakuacyjnych,

Podstawa prawna:

- art. 4 ust. 1 pkt. 4, 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620),
- § 4 ust. 2 pkt. 4a rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

- 3) Brak oznakowanego miejsca zbiórki do ewakuacji,

Podstawa prawna:

- art. 4 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620),
- § 4 ust. 2 pkt. 4f rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

- 4) Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie zawiera wszystkich wymaganych elementów,

Podstawa prawna:

- art. 4 ust. 1 pkt. 4, 5 i 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620),
- § 6 ust. 1 pkt. 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

- 5) Zgodnie z okazanym protokołem instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego nie spełnia warunków wymaganych przez przepisy i normy (dotyczy I piętra),

Podstawa prawna:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620),
- § 4 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

- 6) Drzwi rozsuwane stanowiące wyjścia z obiektu zostały oznakowane jako wyjścia ewakuacyjne,

Podstawa prawna:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1, 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620),
- § 240 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422 z późn. zm.),

stwierdzonych podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniach 09÷13.04.2018 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ulicy Zwycięstwa 21 i w oparciu o przedstawiony dowód w postaci ww. pisma i protokołu pomiarowego potwierdzającego sprawność urządzenia przeciwpożarowego – awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

Uzasadnienie

Pismem znak sprawy: MZ.5580.27-3.2018.DŻ z dnia 07.05.2018 r. wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie nakazania usunięcia uchybień w przedmiocie:

➤ nieprawidłowości stanowiących naruszenie przepisów przeciwpożarowych:

- 1) Drogi ewakuacyjne oznakowano znakami ewakuacyjnymi według dwóch norm, wg PN-EN ISO 7010 oraz wg PN-92/N-1256/02 (norma wycofana),

Podstawa prawna:

- art. 4 ust. 1 pkt. 4, 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620),
- § 4 ust. 2 pkt. 4a rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

- 2) W remontowanej części obiektu na I piętrze brak jest oznakowania dróg ewakuacyjnych,

Podstawa prawna:

- art. 4 ust. 1 pkt. 4, 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620),

- § 4 ust. 2 pkt. 4a rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

3) Brak oznakowanego miejsca zbiórki do ewakuacji,

Podstawa prawna:

- art. 4 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620),
- § 4 ust. 2 pkt. 4f rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

4) Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie zawiera wszystkich wymaganych elementów,

Podstawa prawna:

- art. 4 ust. 1 pkt. 4, 5 i 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620),
- § 6 ust. 1 pkt. 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

5) Nie powiadomiono Komendanta Miejskiego PSP w Gliwicach o przeprowadzeniu praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji,

Podstawa prawna:

- art. 4 ust. 1 pkt. 4, 5 i 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620),
- § 17 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

6) Zasięg hydrantów wewnętrznych w poziomie nie obejmuje całej powierzchni chronionego budynku,

Podstawa prawna:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620),
- § 20 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

7) Wysokość zaworów hydrantowych wynosi 1,35 m + 1,85 m od poziomu podłogi (zawory odcinające hydrantów wewnętrznych muszą być umieszczone na wysokości 1,35±0,1m od poziomu podłogi),

Podstawa prawna:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620),
- § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

8) Zawór hydrantu 52, zlokalizowany na I piętrze przy pomieszczeniu 122, jest skierowany do góry, w sposób uniemożliwiający podpięcie węża hydrantowego,

Podstawa prawna:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620),
- § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

- 9) Zgodnie z okazanym protokołem instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego nie spełnia warunków wymaganych przez przepisy i normy (dotyczy I piętra),

Podstawa prawna:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620),
- § 4 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

- nieprawidłowości stanowiące o możliwości uznania budynku za zagrażający życiu ludzi:

- 10) Długości dojsć ewakuacyjnych w budynku zostały przekroczone o ponad 100% od określonej w przepisach techniczno – budowlanych (107,7 m z pomieszczenia nr 552/553 oraz 87,8 m od pomieszczenia nr 504),

Podstawa prawna:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1, 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620),
- § 256 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r., poz. 1422 z późn. zm.).

- 11) Klatki schodowe nie są obudowane i nie zostały zamknięte drzwiami dymoszczelnymi oraz nie są wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu,

Podstawa prawna:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1, 4, 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620),
- § 245 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r., poz. 1422 z późn. zm.).

- 12) Korytarze w budynku nie zostały podzielone na odcinki nie dłuższe niż 50 m przy zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urządzeń technicznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu,

Podstawa prawna:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1, 4, 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620),
- § 243 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r., poz. 1422 z późn. zm.).

- 13) Szerokości spoczników klatek schodowych (klatka dwubiegowa od strony ul. Zwycięstwa, klatka trójbiegowa od strony ul. Wybrzeża Wojska Polskiego, klatka dwubiegowa od strony ul. Wyszyńskiego, klatka trójbiegowa od strony skweru Doncaster) są mniejsze niż szerokość spocznika klatki schodowej, określona zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi,

Podstawa prawna:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1, 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620),

- § 68 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422 z późn. zm.).

➤ Inne nieprawidłowości z zakresu bezpieczeństwa pożarowego stanowiące naruszenie przepisów techniczno – budowlanych:

14) Pomieszczenie nr 263, w którym znajdują się butle ze środkiem gaśniczym Argonit nie stanowi odrębnej strefy pożarowej,

Podstawa prawna:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620),
- § 212 ust. 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r., poz. 1422 z późn. zm.).

15) Drzwi prowadzące na poddasza z klatek schodowych są w wykonaniu zwykłym (bez klasy odporności ogniowej)

Podstawa prawna:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620),
- § 251 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.).

16) Drzwi prowadzące do piwnicy (od strony referatu USC) są w wykonaniu zwykłym (bez klasy odporności ogniowej),

Podstawa prawna:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620),
- § 250 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.).

17) Przekroczono dopuszczalną powierzchnię strefy pożarowej która wynosi 5000 m² dla obiektów średniowysokich, zakwalifikowanych do kategorii ZL III zagrożenia ludzi,

Podstawa prawna:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620),
- § 227 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r., poz. 1422 z późn. zm.).

18) Na drogach ewakuacyjnych występują przeszklenia o klasie odporności ogniowej E30 (wymagana klasa EI 15 odporności ogniowej),

Podstawa prawna:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1, 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620),
- § 241 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r., poz. 1422 z późn. zm.).

19) Drzwi rozsuwane stanowiące wyjścia z obiektu zostały oznakowane jako wyjścia ewakuacyjne,

Podstawa prawna:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1, 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620),

- § 240 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422 z późn. zm.).

20) Szerokości biegu klatek schodowych (klatka dwubiegowa od strony ul. Zwycięstwa, klatka schodowa dwubiegowa od strony ul. Wyszyńskiego) są mniejsze niż szerokość biegu klatki schodowej, określona zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi,

Podstawa prawna:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1, 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620),
- § 68 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r., poz. 1422 z późn. zm.).

stwierdzonych podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniach 09+13.04.2018 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ulicy Zwycięstwa 21.

W dniu 25.05.2018 r. do Komendy Miejskiej PSP w Gliwicach wpłynęło pismo (znak sprawy: DYR.1710.4.2018) Dyrektora Urzędu Miejskiego w Gliwicach informujące o usunięciu części uchybień w budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ulicy Zwycięstwa 21.

Ww. dowody przedstawione w przedmiotowym piśmie jednoznacznie potwierdzają usunięcie części uchybień wskazanych w wszczętym postępowaniu administracyjnym.

Na podstawie art.105 § 1 k.p.a., gdy postępowanie z jakiegokolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.

W związku z usunięciem wskazanych uchybień z zakresu ochrony przeciwpożarowej należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a. w związku z art. 11a ustawy o PSP od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, ul. Wrocławska 1, 44 – 100 Gliwice, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.

KOMENDANT Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Gliwicach
st. bryg. mgr inż. Janusz Przybylski

Otrzymują:

- ① Urząd Miejski w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 21
44 – 100 Gliwice
zwrotne potwierdzenie odbioru
2. a/a.

JK, DŻ