



OTWORY PŁYT AZUROWYCH WYPEŁNIĆ NA SKARPACH I W DNE KLIŃCEM FRAKCJI 5-31,5 LUB 8-31,5, BĄDŹ ZATRZEĆ ZAPRAWĄ BETONOWĄ. PŁYTY UKŁADAĆ Z KRAWĘŻNIKIEM W DNE. POZOSTAWIENIE NIEZABEZPIECZONYCH OTWORÓW MOŻE PROWADZIĆ DO DEFORMACJI SKARP. WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE SKARPY ROWU, GRUNT POD DNEM I SKARPAMI MUSZĄ ZOSTAĆ DOGĘSZCZONE

 BIURO PROJEKTÓW WODNYCH MELIORACJI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA "BIPROWODMEL" Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 138 60-577 Poznań			
Przedsięwzięcie: SUCHY ZBIORNIK RETENCYJNY NA POTOKU WÓJTOWIANKA (DOA)		Gmina: Gliwice Powiat: gliwicki woj. śląskie	
Nazwa załącznika: Rysunek ogólny wylotu kd800			Nr zał:
Imię i nazwisko	specjalność	nr uprawnień	podpis
Opracował: mgr inż. Karol Ślisinski	konstrukcyjno-budowlana	WKP/0212/ZOOK/06	
Opracowała: mgr inż. Justyna Placzek	_____	_____	
Opracował: mgr inż. Adam Nahalewicz	konstrukcyjno-budowlana	WKP/0059/ZOOK/14	
Stadium dokumentacji: OWP	Skala: 1:50	Data: 07.2016	

11/12