


OTWORY PŁYT AZUROWYCH WYPEŁNIĆ NA SKARPACH I W DNIIE KLIŃCEM FRAKCJI 5-31,5 LUB 8-31,5, BĄDŹ ZATRZEĆ ZAPRAWĄ BETONOWĄ. PŁYTY UKŁADAĆ Z KRAWĘŻNIKIEM W DNIIE. POZOSTAWIENIE NIEZABEZPIECZONYCH OTWORÓW MOŻE PROWADZIĆ DO DEFORMACJI SKARP. WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE SKARPY ROWU, GRUNT POD DNEM I SKARPAMI MUSZĄ ZOSTAĆ DOGĘSZCZONE



**BIURO PROJEKTÓW WODNYCH MELIORACJI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA**  
**"BIPROWODMEL" Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 138 60-577 Poznań**

Przedsięwzięcie:

**SUCHY ZBIORNIK RETENCYJNY  
NA POTOKU WÓJTOWIANKA (DOA)**

Gmina: Gliwice  
Powiat: gliwicki  
woj. śląskie

Nazwa załącznika:

**Rysunek ogólny wylotu kd500**

Imię i nazwisko

specjalność


nr uprawnień

podpis


Opracował: mgr inż. Karol Śliński

konstrukcyjno-budowlana

WKP/0212/ZOOK/06




Opracowała: mgr inż. Justyna Placzek



Opracował: mgr inż. Adam Nahalewicz

konstrukcyjno-budowlana

WKP/0059/ZOOK/14



Stadium dokumentacji: OWP

Skala: 1:50

Data: 07.2016

Nr zał:

**11/11**