



URZĄD MIEJSKI W GŁOWICACH

ZA.271.98.2019

Głowice, 21-01-2020 r.

nr kor. UM.153465.2020



Dotyczy: **Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Głowicach - roboty budowlane**

Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Głowice
tel. +48 32 231 30 41
fax +48 32 231 27 25
boi@um.głowice.pl
www.głowice.eu

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w imieniu zamawiającego informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:

Zamawiający dokonuje modyfikacji ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ w zakresie **Projektu Wykonawczego „Przebudowa części tunelu łączącego dworzec kolejowy PKP z ul. Tarnogóską w Głowicach w ramach zadania: "Centrum Przesiadkowe - modernizacja przejścia podziemnego łączącego dworzec PKP z ul. Tarnogóską" – branża elektryczna.**

**Wydział Zamówień
Publicznych**

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Głowice
tel. +48 32 238-55-30
fax +48 32 238-55-27
za@um.głowice.pl

Punkt 13 „System telewizji dozorowej” Opisu technicznego przyjmuje brzmienie:

"13. Na obszarze inwestycji przewiduje się montaż kamer systemu telewizji dozorowej. Będą to kamery IP z detekcją ruchu 8.3 Mpx 4K, przy czym dopuszcza się również zastosowanie kamer o rozdzielczości 5 Mpix. Kamery będą w wandaloodpornych obudowach kopułowych.

Kamery będą podłączone i zasilane ze switch-a PoE zainstalowanego w komorze technologicznej -1.17 przylegającej do tunelu prowadzącego do Centrum Przesiadkowego. Odcinek okablowania pomiędzy komorą techniczną, a serwerownią SSM będzie zrealizowany w ramach inwestycji obejmującej Centrum Przesiadkowe.

Lokalizację elementów pokazano na załączonych rysunkach.

Instalację należy wykonać przewodem S/FTP kat. 6A ułożonym pod bocznymi płytami."

Z poważaniem

Jolanta Górecka-Wróbel

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

Kopia aa.