



ZA.271.36.2020

Głiwice, 07-08-2020 r.

nr kor.

Dotyczy: **Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12**

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Głiwice
tel. +48 32 231 30 41
fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Głiwice
tel. +48 32 238-55-30
fax +48 32 238-55-27
za@um.gliwice.pl

Pytanie nr 1:

Zawory trójdrogowe wymienione w przedmiarze Roboty Instalacji Sanitarnych TOM 2 poz. 1.7.18-1.7.20, nie odpowiadają ilości central wentylacyjnych na obiekcie. Proszę o weryfikację.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, iż zawory trójdrogowe montowane są tylko do central z nagrzewnicami wodnymi a nie nagrzewnicami elektrycznymi.

Z poważaniem

Jolanta Górecka-Wróbel

Naczelnik Wydziału Zamówień
Publicznych

Kopia aa.