

Gliwice, 17.09.2019 r.

TZT/2918/2019

Miasto Gliwice
ul. Zwycięstwa 21
44 – 100 Gliwice

Pełnomocnik:

Dot.: zapewnienia dostawy wody i wydania warunków technicznych podłączenia do sieci wod. – kan. obiektu adaptowanego dla potrzeb Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia przy ul. Ziemowita 12 w Gliwicach

Zapewniamy dostawę wody do celów bytowych w ilości 1,9 dm³/s dla ww. obiektu, a poniżej podajemy warunki techniczne podłączenia go do sieci wod. – kan.:

1. Doprowadzenie wody do modernizowanego budynku zaprojektować z wewnętrznej instalacji wodociągowej.
2. Należy dokonać przeliczenia doboru wodomierza.
3. W przypadku zaprojektowania nowego podłączenia z wewnętrznej instalacji wodociągowej należy zlikwidować istniejący przewód wodociagowy i przedstawić zaprojektowaną trasę do akceptacji w tut. przedsiębiorstwie.
4. W przypadku konieczności zastosowania hydroforu dla instalacji wodociągowej w budynku sali koncertowej należy przewidzieć zbiornik pośredni.
5. Odprowadzenie ścieków bytowych przewidzieć do wewnętrznych przewodów kanalizacji sanitarnej na terenie przedmiotowej nieruchomości, pod warunkiem ich dobrego stanu technicznego, co należy sprawdzić za pomocą teleinspekcji (wyniki teleinspekcji należy dołączyć do dokumentacji projektowej).
6. W przypadku konieczności zaprojektowania nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej odprowadzenie ścieków bytowych zaprojektować do kanalizacji ogólnospławnej kamionkowej Ø450 mm - Ø500 mm w ul. Ziemowita. W tym przypadku należy zlikwidować istniejące podłączenia kanalizacji sanitarnej.
7. O warunki w zakresie podłączenia przedmiotowej nieruchomości do sieci kanalizacji deszczowej należy zwrócić się do Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
8. Integralną częścią wydanych warunków technicznych jest „Załącznik do warunków technicznych podłączenia do sieci wod.- kan. oraz dla opracowania projektu doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków i wód opadowych”.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
30103015080000000804347003
NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 190 967 000,00 zł

Biuro Obsługi Klienta: tel.: +48 32 338 71 71
tel.: +48 32 232 17 06
fax.: +48 32 232 31 35
bok@pwik.gliwice.pl

Sekretariat: tel.: +48 32 232 25 12

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

pwik@pwik.gliwice.pl
www.pwik.gliwice.pl

Prace związane z realizacją podłączeń wod. – kan. można prowadzić wyłącznie w oparciu o opracowaną i uzgodnioną w tut. przedsiębiorstwie dokumentację projektową i wytyczne zawarte w załączniku do nin. pisma.

Warunki techniczne ważne są na okres trzech lat licząc od daty nin. pisma.

W okresie obowiązywania nin. warunków mogą one ulec zmianie z przyczyn niezależnych od naszej Spółki.

KIEROWNIK
Działu Technicznego
Sławomir Maliszewski

Sprawę prowadzi: Iwona Karasińska, tel. 32 338 71 33

Załączniki:

1. Załącznik do warunków technicznych podłączenia do sieci wod. – kan.
2. 1 egz. mapy

Kopia:

1. TŻT I.K. + 1 egz. mapy
2. BOK

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
30103015080000000804347003
NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 190 967 000,00 zł

Biuro Obsługi Klienta: tel.: +48 32 338 71 71
tel.: +48 32 232 17 06
fax.: +48 32 232 31 35
bok@pwik.gliwice.pl

Sekretariat: tel.: +48 32 232 25 12

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

pwik@pwik.gliwice.pl
www.pwik.gliwice.pl