

UWAGA:

OPIS RUR NA RYSUNKU	RURA SYSTEMOWA
dn 15	Ø15x1,2 mm
dn 18	Ø18x1,2 mm
dn 22	Ø22x1,5 mm
dn 28	Ø28x1,5 mm
dn 35	Ø35x1,5 mm
dn 42	Ø42x1,5 mm
dn 54	Ø54x1,5 mm

WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY I STROPY
WYKONYWAĆ Z ZASTOSOWANIEM TULEI OCHRONNYCH

LEGENDA:

OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE

18, 28 - INSTALACJA ZASILANIA I POWROTU C.O. PROWADZONE NATYNKOWO
- ŚREDNICA RUROCIĄGU SYSTEMU RUR STALOWYCH

C22-60 / 0.9 m - GRZEJNIK PŁYTOWY Z ZASILANIEM BOCZNYM
- TYP / WYSOKOŚĆ [CM] / DŁUGOŚĆ [M]

CV22-60 / 1.1 m - GRZEJNIK PŁYTOWY Z ZASILANIEM DOLNYM
- TYP / WYSOKOŚĆ [CM] / DŁUGOŚĆ [M]

projektant:
mgr inż. Marian Wierzbicki
nr upr. 110/81

opracował:
mgr inż. Mirosław Michalaszek

Inwestor:
Miasto Gliwice
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice

Temat: INSTALACJA OGRZEWANIA W OPARCIU O POWIETRZNĄ POMPĘ CIEPŁA WRAZ Z INSTALACJĄ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH DLA BUDYNKU PRZY ul. PORTOWEJ 23-25 W GLIWICACH

ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.

Skala	Data	Branża	Faza
-	08.2018	IS	PBW

Wykonawca:
Biuro Projektów profim s.c.
47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5

Nr projektu: 1400/08/2018

Nr rys: IS-09