



ZA.271.82.2020

Głiwice, 18-12-2020 r.

nr kor.

Dotyczy: **Szkoła Filomata ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej**

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Głiwice
tel. +48 32 231 30 41
fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Głiwice
tel. +48 32 238-56-81
fax +48 32 238-55-27
za@um.gliwice.pl

Pytanie nr 1:

Zabezpieczenie istniejących sieci wg Przedmiaru Zagospodarowania Terenu – Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej Zabezpieczenia istniejącej sieci gazowej fi 80 i fi 50 rurą ochronną dwudzielną (zgodnie z wytycznymi gestora sieci). W udostępnionej dokumentacji brak takich danych umożliwiających prawidłową wycenę tych prac.

Odpowiedź:

Zamawiający po uzyskaniu na przedmiotowe pytanie opinii autorów dokumentacji projektowej, informuje, że zabezpieczenia istniejącego gazociągu fi 80 i fi 50 rurą ochronną dwudzielną należy założyć do określenia oferty cenowej na całej długości gazociągu będącego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa została uzgodniona przez Jednostkę Projektową z Polską Spółką Gazownictwa.

Zamawiający dokona modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez dodanie załącznika - "Uzgodnienie z Polską Spółką Gazownictwa wraz z wystąpieniem Jednostki Projektowej o wydanie warunków technicznych zabezpieczenia istniejącego odcinka gazociągu".

Z poważaniem

Jolanta Górecka-Wróbel

Naczelnik Wydziału Zamówień
Publicznych

Kopia aa.