



ZA.271.19.2020

Głiwice, 20-11-2020 r.

nr kor. UM.1110591.2020



Dotyczy: **Montaż klimatyzacji i wentylacji wybranych pomieszczeń parteru, II i III piętra w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21**

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Głiwice
tel. +48 32 231 30 41
fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Wg naszych informacji podany typ przewodu OPK-JB/OB 5x95 mm² (100m) nie jest dostępny na rynku polskim. Proszę o przedstawienie parametrów przewodu albo podanie jego zamiennika.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie przewodu YLY 5x95 mm² zamiast wskazanego w dokumentacji projektowej przewodu OPK-JB/OB 5x95 mm² (Załącznik nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa).

Pytanie nr 2:

Wg rysunku A-01 (parter) należy wykonać obudowy z płyt g-k w okolicach montowanych jednostek wewnętrznych oraz zabudowy pionów. W kosztorysie Roboty budowlane- etap I, brakuje pozycji zabudów z płyt g-k.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiary robót są tylko pomocniczym dokumentem, który trzeba wziąć pod uwagę przy wyliczaniu ceny ofertowej. Kalkulacje cenową należy wykonać zgodnie z całą dokumentacją przetargową (częścią opisową, dokumentacją rysunkową, specyfikacją oraz przedmiarami).

Z poważaniem

Jolanta Górecka-Wróbel

Naczelnik Wydziału Zamówień
Publicznych

Kopia aa.