


ETAP 0- skrzydło prawe - piętro 1,2,3


skrzydło prawe - piętro 1

demontaż wskazanych elementów zrealizowanych w innym etapie



skrzydło prawe - piętro 1


montaż wskazanych elementów




skrzydło prawe - piętro 3,

klimatyzacja piętro 4,5

montaż wskazanych elementów




skrzydło prawe - dach



skrzydło prawe - piętro 2


montaż wskazanych elementów



UWAGA:

-ze względu na specyfikę obiektu należy
bezwzględnie przed wykonaniem przebić pod
wentylację sprawdzić możliwość ich wykonania
we wskazanym miejscu próbny odwiertem- w
razie braku możliwości można kratki wywiewne
przesunąć a resztę kształtek dostosować
-pionowe odcinki sprawdzić na budowie

UWAGA: pion wentylacyjny wspólny dla
wszystkich pięter należy wprowadzić ponad
dach przy pierwszej realizacji wentylacji dla
tego skrzydła budynku a na pozostałych
kondygnacjach należy wykonać odejścia i je
zaślepić do momentu wykonania instalacji
wentylacji dla danego piętra

 Proklimwent Klimatyzacja i wentylacja wybranych pomieszczeń parteru, I, II, III, IV, V, piętra budynku Urzedu Miejskiego przy ulicy Zwirki i Gosińskiego 21 w Gliwicach - zgodnie z umową OR.25/10.12.2018 z dnia 30.07.2018 inwestycja i montaż			
LOKALIZACJA:		INWESTOR:	
GLIWICE, UL. ZWIRKI I GOSIŃSKA 21		MIASTO GLIWICE	
WYKONAŁ:	PODPIS:	TREŚĆ RYSUNKU:	NR. RYS.:
mgr inż. MAŁGORZATA PUĆ SKŁ.0761/PWOS05		aneks PB-PW-etap 0 -piętro 1,2,3 wentylacja, -piętro 1,2,3,4,5 klimatyzacja	0
SPRAWDZIŁ:		DATA:	
mgr inż. DANUTA OKRAWIEC 805/68		wzrzesień 2018	
SKALA 1:100			