





OZNACZENIA :

- istniejące koryto kablowe podwieszone pod sufitem
- zsuwnik
- głośnik
- kamera
- istniejące drzwi
- istniejąca witryna szklana
- istniejąca kratka wentylacyjna
- istniejące nawietrzaki okienne
- istniejący przewód wentylacyjny
- istniejący otwór wentylacyjny
- projektowany klimatyzator ścienny
- projektowany klimatyzator kasetonowy
- projektowany przebieg instalacji freonowej
- projektowany przebieg instalacji skroplin
- projektowany przebieg instalacji wentylacji
- projektowana kratka wentylacyjna
- istniejące ściany murowane (elementy budowalne)
- przebicia przez istniejące ściany
- projektowana obudowa przewodów instalacyjnych - zabudowa z płyt g-k
- sufit podwieszany rastrowy typu Raster Open Cell
- projektowana obudowa skroplin - zabudowa z płyt g-k
- projektowana obudowa przewodów instalacyjnych
- nr pomieszczenia
- zakres opracowania

nieużywane otwory wentulacyjne należy każdorazowo zaślepić.

w miejscach, gdzie wyloty wentylacji oraz obudowy klimatyzacji znajdują się w tym samym miejscu na rzucie poziomym, instalację wentylacji należy prowadzić poniżej ww. obudów instalacji klimatyzacji

* ze względu na specyfikę obiektu przed przystąpieniem do wyburzeń należy bezwzględnie pobrać wymiary z budowy i określić możliwość wykonania przebicia/ przewiertu próbnym odwiertem- w razie braku możliwości można je nieznacznie przesunąć a resztę elementów dostosować

** w pomieszczeniach, w których znajdują się wysokie szafy, mogące kolidować z proponowanymi jednostkami wew. klimatyzacji, należy umieścić je centralnie nad drzwiami, wew. pomieszczenia.

Uwaga:

- projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi,
- dokumentację rysunkową rozpatrywać łącznie z opisem technicznym,
- wszystkie wymiary sprawdzić na budowie,
- przed przystąpieniem do realizacji stolarki okiennej i drzwiowej pobrać rzeczywiste wymiary z budowy,
- wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
- wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów i dodatków koniecznych do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
- wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.

Prokliwent projektowanie instalacji sanitarnych

Montaż klimatyzacji i wentylacji wybranych pomieszczeń parteru, I, II, III, IV i V piętra budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 w Gliwicach – opracowanie dokumentacji projektowej" - zgodnie z umową nr OR.2510.12.2018, z dn. 30.07.2018r.

LOKALIZACJA		INWESTOR	
GLIWICE, UL. ZWYCIĘSTWA 21		MIASTO GLIWICE	
WYKONAŁ	**PODPIS**	**TREŚĆ RYSUNKU**	**NR. RYS.**
mgr inż. arch. MAŁGORZATA JURKIEWICZ upr. nr : 481/89 (spec. architektura) mgr inż. arch. ADAM KOŁODZIEJ mgr inż. arch. KATARZYNA KOWALSKA SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. WACŁAW KUPIEC upr. nr : 138/87 (spec. architektura)		Rzut poddasza - stan projektowany (etap 1-6)	**A-07**
		SKALA 1:100	**DATA** wrzesień 2018