

Legenda

aa x bb

aa:Ciecz

bb:Gaz

aa

aa:Ciecz

PIĘTRO 3-ETAP 4 - agregat nr 7

Nominalna wydajność chłodzenia, 50kW

Nominalna wydajność grzania, 50kW


Pobór mocy elektrycznej chł. / grz. 16,6/13,6kW kW

EER3,02 COP3,67 Zakres pracy chłodzenie~-15°C do +46°C

Zakres pracy grzanie~-20°C do+21°C

Wymiary h x sz x gł., mm1690 x 1240 x 765, 275 kg

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) chłodzenie/grzanie61/62



Prokliwent

projektowanie instalacji sanitarnych

Klimatyzacja i wentylacja wybranych pomieszczeń parteru, I, II, III, IV, i V piętra budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Zwycięstwa 21 w Gliwicach- zgodnie z umową

OR.2510.12.2018 z dnia 30.07.2018

LOKALIZACJA:		INWESTOR:	
GLIWICE, UL. ZWYCIĘSTWA 21		MIASTO GLIWICE	
WYKONAŁ:	PODPIS:	TREŚĆ RYSUNKU:	NR. RYS.:
mgr inż. MAŁGORZATA PUC SKL/0761/PWOS/05		<div> <div>etap4-piętro3</div> <div>klimatyzacja</div> <div>- schemat - agregat 7</div> </div>	10K/b
SPRAWDZIŁ:			
mgr inż. DANUTA OKTAWIEC 805/88			