

MPPt1-1*14 + 1*14
MPPt2-1*14 - Panel fotowoltaiczny - 42 szt
Pm=340Wp

UWAGA:
- Przy połączeniach unikać tworzenia pętli przewodów, w których może indukować się napięcie. Przewody dadatni i ujemny na całej długości łańcucha prowadzić blisko siebie,
- Pomiędzy rzędami linie kablowe układać w metalowych korytach kablowych/rurach ochronnych pod ziemią, a na wolnym powietrzu w giętkich rurach ochronnych odpornych na działanie promieni UV,
- Połaczenia kabli wykonać poprzez złącza MC4,
- Przewody prowadzić w sposób uporządkowany, spięte i zabezpieczone

projektant: mgr inż. Daniel Lasak nr upr. SLK/3812/PWOE/11		Inwestor: Miasto Gliwice ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice	
opracował: mgr inż. Daniel Lasak		Temat: INSTALACJA OGRZEWANIA W OPARCIU O POWIETRZNĄ POMPĘ CIEPŁA WRAZ Z INSTALACJĄ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH DLA BUDYNKU PRZY ul. SOPOCKIEJ 2 W GLIWICACH	
Skala: -	Data: 08.2018	Branża: IE	Faza: PBW
SCHEMAT UKŁADU DC INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ			
Wykonawca: Biuro Projektów profim s.c. 47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5		Nr projektu: 1403/08/2018	Nr rys: IE-07