

GL.ZUW.1.434.94m.2020.JG

Biuro Inżynieryjno-Projektowe „MPG”
ul. Zdrojowa 55
43-356 Bujaków

Dot.: uzgodnienia zakresu prac remontowych wylotów kanalizacji deszczowej, opasek brzegowych w zasięgu oddziaływania wylotów oraz muru oporowego wzdłuż ul. Kłodnickiej w ramach przedsięwzięcia pn.: „Aktualizacja dokumentacji projektowej inwestycji pn. Zabudowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Kłodnicy w Gliwicach na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Berbeckiego, w ramach zadania Restytucja koryta rzeki Kłodnicy w Gliwicach na odcinku 750 mb”.

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 13.07.2020r., (wpływ do tutejszego Zarządu w dniu 27.07.2020r.) dotyczącego powyższych zamierzeń, Zarząd Zlewni w Gliwicach akceptuje przyjęte rozwiązania projektowe remontu n/w urządzeń:

- wylot W28 (KD 1000) w km 48+005 – brzeg lewy,
- wylot W29 (KD 800) w km 48+005 – brzeg prawy,
- wylot (KD 200) w km 48+271 – brzeg lewy,
- wylot W30 (KD 2x1400) w km 48+330 – brzeg prawy,
- wylot W33 (KD 350) w km 48+489 – brzeg prawy,
- wylot (KD 900) w km 48+617 – brzeg prawy,
- wylot W34 (KD 1000) w km 48+621 – brzeg prawy,
- opaska brzegowa na prawym brzegu w ciągu mostu przy ul. Gen. Leona Berbeckiego w km 48+005-48+013;
- opaska brzegowa na lewym brzegu w ciągu mostu przy ul. Gen. Leona Berbeckiego w km 48+005-48+028;
- schody skarpowe przy wylocie W29 w km 48+007 – brzeg prawy;
- istniejący mur oporowy wzdłuż ul. Kłodnickiej w km 48+223-48+420;

z zachowaniem poniższych warunków:

1. roboty w obrębie koryta rzeki Kłodnicy należy prowadzić przy niskich stanach wód. Jednocześnie zastrzegamy, że PGW WP nie będzie ponosić odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w czasie wykonywania prac, w związku z wystąpieniem w korycie rzeki wód wezbraniowych lub powodziowych,
2. drewno pozyskane z ewentualnej wycinki drzew znajdujących się na działkach PGW WP RZGW Gliwice, należy przekazać administratorowi rzeki i przewieźć na miejsce przez niego wskazane,
3. prace w obrębie koryta rzeki prowadzić pod nadzorem przedstawiciela Nadzoru Wodnego w Gliwicach (tel: 697 102 163),
4. o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót poinformować Nadzór Wodny w Gliwicach z siedmiodniowym wyprzedzeniem,
5. należy zabezpieczyć koryto rzeki Kłodnicy przed zanieczyszczeniami powstającymi w trakcie wykonywania prac,

6. po zakończeniu prac teren w obrębie koryta rzeki należy uporządkować i przywrócić do właściwego stanu,
7. wyloty brzegowe wraz z umocnieniami koryta rzeki Kłodnicy w zasięgu oddziaływania należy utrzymywać w dobrym stanie technicznym.

Informujemy, że w przypadku braku zgody na dysponowanie nieruchomościami Skarbu Państwa będących w posiadaniu PGW WP, przewiduje się zawarcie umowy. Dokument ten daje prawo do dysponowania nieruchomościami oraz pozwoleń na zajęcie terenu pod remontowane urządzenia. W tym celu Inwestor winien złożyć przedmiotowy wniosek o zawarcie umowy do PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice.

Odprowadzane oczyszczone wody deszczowe i roztopowe do rzeki Kłodnicy winny odpowiadać wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r., w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

W aktach sprawy pozostawiamy nadesłane materiały.

Z-CA DYREKTORA

Marcin Nowak

Do wiadomości:

1. NW Gliwice
2. ZUW a/a