Zacisk	L1,L2,L3	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2
Przekrój (mm²)	ISTNIEJĄCY			YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5
Moc zainstalowana Pi (kW)	-			0,2	1,0	1,0	1,0	0,2	0,2	0,1	0,1
Pi L1 (kW)				0,2			1,0			0,1	
Pi L2 (kW)					1,0			0,2			0,1
Pi L3 (kW)						1,0			0,2		
Ps (kW)	-			0,2	0,5	0,5	0,5	0,2	0,2	0,1	0,1
Opis	Zasilanie ISTNIEJĄCE	Odnornik przeciw-przepięciowy kl. B+C	Lampki sygnalizacyjne napięcia L1,L2,L3	Oświetlenie PODSTAWOWE oraz AWARYJNE OŚW. EWAKUACYJNE	Gniazda wtyczkowe 230V/16A	Gniazda wtyczkowe 230V/16A Stacja zmiękczania wody	Gniazda wtyczkowe 230V/16A Pompa zasilająca	Zasilanie KOCIOŁ GAZOWY	Zasilanie KOCIOŁ GAZOWY	Zasilanie STEROWNIK	Zasilanie SYSTEM DETEKCJI GAZU

UWAGI:
1/ System ochrony - wyłączenie zasilania w układzie sieci typu TN-S
2/ Napięcie zasilania 230 V
3/ Rozdzielnia zamykana na klucz, II klasa izolacyjności, stopień ochrony IP 65/IK07
4/ W tablicy projektowanej TR.K przewód PE uziemić
5/ W tablicy przewidzieć minimum 30% rezerwy na rozbudowę instalacji
6/ Przewód zasilający istniejący, zabudować pod tynk

Temat projektu:	BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZU ORAZ ROZBIÓRKA POMIESZCZENIA SKŁADU OPAŁU W RAMACH ZADANIA: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 UL. LEWKONII 2 W GLIWICACH - PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WRAZ Z PRZYŁĄCZEM GAZOWYM - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA					
Inwestor:	GLIWICE Miasto na prawach powiatu, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice					
Temat rysunku:	POMIESZCZENIE KOTŁOWNI / ROZDZIELNIA TR.K					
Branża:	IE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE				Faza:	PW
Zespół projektowy:	mgr inż. Tomasz Bienek uprawienia budowlane bez ograniczeń specjalność sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne	Nr upr.	SLK/0996/ PWOE/05		Data:	02/2021r.
					Skala:	%
	inż. Tadeusz JAŚKIEWICZ uprawienia budowlane bez ograniczeń specjalność sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne	Nr upr.	79/77/Op		Strona:	28
					Nr rysunku:	IE-02/1

„PROEKO”
Wojciech BREWCZYŃSKI
PRACOWNIA PROJEKTOWA
44-200 RYBNIK, ul. Rudzka 28, tel. 32 422 76 64, 609 095 214