

Korespondencja SOD nr: UM.229690.2021

Stan korespondencji: **Załatwiona - 05-02-2021 10:45:42**

Sprawa nr: **GW.7021.7.28.2021**

Grupa kor.:

Data rejestracji: **01-02-2021**

Nadawca: **IZABELA KUPKA
GW
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA WODAMI**

Odbiorca: **JÓZEF GUMIENNY**

Temat: ul. Warszawska, dz. nr. 104/5, 104/2, 104/3, obr. Zatorze - wstępne warunki techniczne odwodnienia hali szermierczej.

Treść:

Wydział Inwestycji i Remontów w miejscu

W nawiązaniu do poniższej wiadomości, Wydział Gospodarowania Wodami informuje, że kanalizacja deszczowa zlokalizowana na działkach 104/5, 104/2, 104/3 (tj. Dn200 mm, Dn250 mm, Dn400 mm) stanowi wewnętrzne przyłącze, które włączone jest w późniejszym biegu do kolektora miejskiego Dn600 mm w ul. Artura Grottgera.

Ze względu na ograniczoną przepustowość odbiorników w tym rejonie tutejszy Wydział informuje, że będzie możliwość odprowadzenia wód opadowych do wewnętrznej kanalizacji Dn400 mm - dokładną ilość wód opadowych, które będzie można odprowadzić do istniejącej wewnętrznej kanalizacji, tut. Wydział określi po przedłożeniu szczegółowego bilansu wód opadowych z podziałem na stan istniejący (ilości wód obecnie odprowadzanych) i stan projektowany (ilości wód, które będą odprowadzane, zgodnie z powyższym zamierzeniem inwestycyjnym).

Należy jednak mieć na uwadze konieczność częściowej retencji wód opadowych poprzez zastosowanie zbiornika retencyjnego lub retencji kanałowej.

Ponadto tut. Wydział zaleca aby:

- sprawdzić stan wewnętrznej kanalizacji deszczowej pod względem, stanu technicznego drożności oraz przepustowości, ewentualnie przewidzieć jej remont lub udrożnienie w ramach inwestycji.
- uzyskać zgodę właściciela działki dz. nr. 104/3 - ZBM II Towarzystwo Budownictwa Społecznego, oraz MZUK jako trwałego zarządcę dz. nr. 104/5, 104/2 - zgody należy dołączyć do dokumentacji projektowej,
- zapoznać się z zapisami MPZP - dla terenu objętego przedmiotową inwestycją: *miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu położonego po zachodniej stronie ulicy Tarnogórskiej, obejmującego część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze – uchwała nr. XXXVII/1090/2010.*

Jednocześnie Wydział Gospodarowania Wodami informuje, że przed przystąpieniem do realizacji dokumentacji projektowej, należy uzyskać warunki techniczne odprowadzenia wód opadowych z tut Wydziału.

Osoba do kontaktu:
Izabela Kupka 32 239-11-17

Z poważaniem
Roksana Burzak
Naczelnik Wydziału Gospodarowania Wodami

Wydział Gospodarowania Wodami
w miejscu

Wydział Inwestycji i Remontów uprzejmie informuje, że przystępuje do realizacji zadania "Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35- rozbudowa sali szermierczej"

Rozpatrywane są dwie koncepcje rozbudowy sali:

1. na działkach: 104/5, 104/2 obręb: 0060, Zatorze - zgodnie z załącznikiem mapowym - Koncepcja nr 1
2. na działkach: 104/5, 104/2, 104/3 obręb: 0060, Zatorze - zgodnie z załącznikiem mapowym - Koncepcja nr 2. Koncepcja ta wymaga dokonania podziału działki nr 104/3.

Lokalizacja i wymiary sali zostały przedstawione na załącznikach mapowych.

Ilość odprowadzanych wód opadowych wyniesie 15,3 dm³/s dla Koncepcji nr 1 i 16,9 dm³/s dla Koncepcji nr 2. W związku z powyższym zwracamy się o podanie wstępnych wytycznych odprowadzenia wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej z terenu planowanej inwestycji.

Dane są nam niezbędne w celu opracowania programu funkcjonalno - użytkowego. Na etapie projektowania sali Jednostka Projektowania wystąpi o wydanie warunków technicznych.

Z poważaniem
Mariusz Komidziński
Naczelnik Wydziału
Inwestycji i Remontów
UM Gliwice

Sprawę prowadzi: Józef Gumienny tel. 32 239 12 42, pokój 528

Notatki ogólne:

Proszę o podpisanie korespondencji
Podpis : **IR125 (IZABELA KUPKA) - UM/GW**
Data : 04-02-2021 12:23:30

Podpisano korespondencję
Podpis : **N_GW (ROKSANA BURZAK) - UM/GW**
Data : 04-02-2021 12:45:19

Proszę o dekretację korespondencji
Podpis : **S_IR (MAŁGORZATA MAŁOLEPSZY) - UM/IR**
Data : 04-02-2021 13:15:28

AD

Podpis : **N_IR (MARIUSZ KOMIDZIERSKI) - UM/IR**
Data : 04-02-2021 13:57:00

AD-->JG
Podpis : **K_RRI (ANNA DRZYŻGA) - UM/IR**
Data : 04-02-2021 15:19:50

Korespondencja została podpisana przez:

1 N_GW - ROKSANA BURZAK 04-02-2021 12:45:19

Załączniki:

| Nazwa pliku | Kto utworzył/ zmodyfikował | Zatwierdził | Podpis kwalif. |
|-----------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|
| koncepcja_nr_1_HS.pdf | IR125/ | - | brak |
| koncepcja_nr_2_HS.pdf | IR125/ | - | brak |

Adresaci docelowi:

--brak adresatów docelowych