

ZTEMM/63/2020

Gliwice, 22.06.2020r.

Sz. P. Jerzy Hnat
ARCHITEKCI PL
ul. Kościelna 1/7
44-100 Gliwice

Dot: Pomiaru ciśnienia i wydajności na hydrancie, zlokalizowanych w pobliżu ul. Zamojskiej dz. nr 153, 155 w Gliwicach.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na złożone przez Pana pismo z dnia 3.06.2020r. w sprawie wykonania pomiarów ciśnienia dla hydrantów, zlokalizowanych w pobliżu ul. Zamojskiej dz. nr 153, 155 w Gliwicach, informujemy, że w dniu 18.06.2020r. Pogotowie Wodociągowe wykonało pomiary we wskazanej lokalizacji i ciśnienia w sieci wynoszą odpowiednio:

- hydrant podziemny DN 80 usytuowany w pobliżu ul. Zamojskiej dz. nr 153, 155:
 - ciśnienie statyczne: około 4,6 bar
 - ciśnienie dynamiczne: około 2,4 bar
 - wydajność: 10,98 l/s,

W załączeniu przesyłamy mapę z lokalizacją hydrantów, na których wykonane były pomiary. Sieć wodociągowa w Gliwicach, z uwagi na brak technicznych możliwości dostarczenia wymaganej ilości wody na potrzeby ppoż., nie zapewnia pełnego zabezpieczenia obiektu w wodę do tych celów. Ciśnienie jak i wydajność sieci wodociągowej są wielkościami zmiennymi w ciągu doby, w zależności od rozbiórów oraz nieprzewidzianych zdarzeń, zatem pełne zabezpieczenie ppoż. należy rozwiązać w sposób indywidualny.

Z poważaniem,

DYREKTOR TECHNICZNY

Adam Kampionka

Sprawę prowadzi: Grzegorz Lipowski tel. 32 338 71 90.

Kopia:

1. Dział ZTEMM a/a

Załączniki:

1. Mapa

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
30103015080000000804347003
NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 199 409 500,00 zł

Biurowy Obsługa Klienta: tel.: +48 32 338 71 71
tel.: +48 32 232 17 06
fax.: +48 32 232 31 35
bok@pwik.gliwice.pl

Sekretariat: tel.: +48 32 232 25 12

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

pwik@pwik.gliwice.pl
www.pwik.gliwice.pl

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

2021 -05- 18

cylen (PE), PEHD

1

Hydrant podziemny DN 80 usytuowany w pobliżu
ul. Zamojskiej dz. nr 153, 155

100 żelwno szare
92.11m

7.58m

8

100 żelwno szare
4.65m

z100

z80

100 Stal
282.83m

Zamojska

3

z250

z250

z250

61.3m

50

21.25m

50

24.2m

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

2021 -05- 1 8

14

Skala 1:500

ZTZR/1872/2020/5000

Gliwice, dn. 13.08.2020 r.

architekciPL
Jerzy Hnat
Ul. Kościelna 1/7
44 – 100 Gliwice

**Dot.: możliwości zabudowania hydrantu ppoż. w rejonie projektowanej remizy strażackiej przy ul. Zamojskiej, dz. nr 153 i 155 w Gliwicach
(Inwestor: OSP Brzezinka)**

W nawiązaniu do pisma znak **064-2020** z dnia 02.06.2020 r. w sprawie jw. informujemy, że w porozumieniu z Inwestorem tut. Spółka dokona przekładki hydrantu na istniejącej sieci wodociągowej w rejonie przedmiotowej zabudowy. Więcej informacji w sprawie jw. udzieli p. Dominik Kogut, tel. 605 034 408 z Działu Sieci Wodociągowej i Gospodarki Wodomierzowej.


Prace związane z realizacją podłączeń wod. – kan. można prowadzić wyłącznie w oparciu o opracowaną i uzgodnioną w tut. przedsiębiorstwie dokumentację projektową i wytyczne zawarte w załączniku do nin. pisma zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, nasze pismo znak TZT/3246/2018/11206 z dnia 06.11.2018 r.

Niniejsze pismo stanowi integralną część wydanych wcześniej warunków technicznych i jest ważne z tymi warunkami na okres trzech lat.

Z poważaniem,

KIEROWNIK
Działu Technicznego Inwestycji i Remontów

Barbara Malyszewicz-Wróbel

 Sprawę prowadzi p. Krzysztof Morawiec tel.: (32) 338 71 41


Do wiadomości:

@TWW;

Kopia:

TZT aa. K.M.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**


2021 -05- 18

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
30103015080000000804347003
NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 201 909 500,00 zł

Biuro Obsługi Klienta: tel.: +48 32 338 71 71
tel.: +48 32 232 17 06
fax: +48 32 232 31 35
bok@pwik.gliwice.pl

Sekretariat: tel.: +48 32 232 25 12

ul. Rybnicka 47
44 100 Gliwice

pwik@pwik.gliwice.pl
www.pwik.gliwice.pl

ZTEMM/W/2020/162

Gliwice, 13.10.2020r.

Sz. P. Jerzy Hnat
ARCHITEKCI PL
ul. Kościelna 1/7
44-100 Gliwice

Dot: Pomiaru ciśnienia i wydajności na hydrancie, zlokalizowanym w pobliżu ul. Zamojskiej dz. nr 153, 155 w Gliwicach.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na złożone przez Pana pismo z dnia 8.10.2020 r. w sprawie wykonania pomiarów ciśnienia dla hydrantu, zlokalizowanego w pobliżu ul. Zamojskiej dz. nr 153, 155 w Gliwicach, informujemy, że w dniu 12.10.2020 r. Pogotowie Wodociągowe wykonało pomiary we wskazanej lokalizacji i ciśnienia w sieci wynoszą odpowiednio:

- hydrant podziemny DN 80 usytuowany ul. Kozielska naprzeciw nr 458:
 - ciśnienie statyczne: około 4,7 bar,
 - ciśnienie dynamiczne: około 2,4 bar,
 - wydajność: 11,00 l/s.

W załączeniu przesyłamy mapę z lokalizacją hydrantu, na którym wykonane były pomiary. Sieć wodociągowa w Gliwicach, z uwagi na brak technicznych możliwości dostarczenia wymaganej ilości wody na potrzeby ppoż., nie zapewnia pełnego zabezpieczenia obiektu w wodę do tych celów. Ciśnienie jak i wydajność sieci wodociągowej są wielkościami zmiennymi w ciągu doby, w zależności od rozbiórów oraz nieprzewidzianych zdarzeń, zatem pełne zabezpieczenie ppoż. należy rozwiązać w sposób indywidualny.

Z poważaniem,
KIEROWNIK
Działu Energetyczno-Mechanicznego

Łukasz Piechaczek

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Sprawę prowadzi: Grzegorz Lipowski tel. 32 338 71 90.

Kopia:

1. Dział ZTEMM a/a

Załączniki:

1. Mapa

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
3010301508000000804347003
NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 201 909 500,00 zł

Biuro Obsługi Klienta. tel.: +48 32 338 71 71
tel.: +48 32 232 17 06
fax.: +48 32 232 31 35
bok@pwik.gliwice.pl

Sekretariat: tel.: +48 32 232 25 12

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

pwik@pwik.gliwice.pl
www.pwik.gliwice.pl

2021 -05- 1 8

