

ZTEMM/W/2020/162

Gliwice, 13.10.2020r.

Sz. P. Jerzy Hnat
ARCHITEKCI PL
ul. Kościelna 1/7
44-100 Gliwice

Dot: Pomiaru ciśnienia i wydajności na hydrancie, zlokalizowanym w pobliżu ul. Zamojskiej dz. nr 153, 155 w Gliwicach.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na złożone przez Pana pismo z dnia 8.10.2020 r. w sprawie wykonania pomiarów ciśnienia dla hydrantu, zlokalizowanego w pobliżu ul. Zamojskiej dz. nr 153, 155 w Gliwicach, informujemy, że w dniu 12.10.2020 r. Pogotowie Wodociągowe wykonało pomiary we wskazanej lokalizacji i ciśnienia w sieci wynoszą odpowiednio:

- hydrant podziemny DN 80 usytuowany ul. Kozielska naprzeciw nr 458:
 - ciśnienie statyczne: około 4,7 bar,
 - ciśnienie dynamiczne: około 2,4 bar,
 - wydajność: 11,00 l/s.

W załączeniu przesyłamy mapę z lokalizacją hydrantu, na którym wykonane były pomiary. Sieć wodociągowa w Gliwicach, z uwagi na brak technicznych możliwości dostarczenia wymaganej ilości wody na potrzeby ppoż., nie zapewnia pełnego zabezpieczenia obiektu w wodę do tych celów. Ciśnienie jak i wydajność sieci wodociągowej są wielkościami zmiennymi w ciągu doby, w zależności od rozborów oraz nieprzewidzianych zdarzeń, zatem pełne zabezpieczenie ppoż. należy rozwiązać w sposób indywidualny.

Z poważaniem,
KIEROWNIK
Działu Energetyczno-Mechanicznego

Łukasz Piechaczek

Sprawę prowadzi: Grzegorz Lipowski tel. 32 338 71 90.

Kopia:

1. Dział ZTEMM a/a

Załączniki:

1. Mapa

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
3010301508000000804347003
NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 201 909 500,00 zł

Biuro Obsługi Klienta: tel.: +48 32 338 71 71
tel.: +48 32 232 17 06
fax.: +48 32 232 31 35
bok@pwik.gliwice.pl
Sekretariat: tel.: +48 32 232 25 12

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

pwik@pwik.gliwice.pl
www.pwik.gliwice.pl

Skala 1:1000