ZBIORNIK RETENCYJNY ŻELBETOWY
RYS. TYPOWY

Widok z góry



Przekrój B–B



Przekrój A–A



Uwaga
Wszystkie elementy zbiornika winny być wykonane zgodnie z PN-EN Z917:2004; z wysokiej jakości szczelnego, mrozoodpornego betonu klasy C 35/45 (B-45).

Wykonawca:	**Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Drogomax Sp. z o.o.** ul. Zagórska 133, 42-680 Tarnowskie Góry
Inwestor:	**Gliwice - Miasto na Prawach Powiatu** ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
Zamierzenie budowlane:	**Projekt budowlany w zakresie zmiany decyzji pozwolenia na budowę nr 676/2021 z dnia 18.06.2021 r. dla zamierzenia budowlanego obejmującego budowę przyłącza oraz instalacji kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych z planowanego parkingu**
Adres zamierzenia budowlanego:	województwo śląskie, powiat gliwicki, gmina Gliwice, ul. Józefa Elsnera

Funkcja:	Tytuł, imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	inż. Przemysław Misztal	sanitarna	SLK/7105/PBS/17	

Rodz. oprac.:	PB	Tom opracowania:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY BRANŻA SANITARNA
Branża:	sanitarna		
Nr tomu:	2		
Nr rewizji:	00	Nazwa rysunku:	Schemat zabudowy zbiornika retencyjnego
Skala:	-	Nr rys.:	5
Data:	09.2021		