



ZA.271.8.2022

Gliwice, 30-03-2022 r.

nr kor. UM.442930.2022



Dotyczy: **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków**  
**"ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 5 przy ul. KOZIELSKIEJ 39 - TERMOMODERNIZACJA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW"**

## Odpowiedź na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia

ul. Zwycięstwa 21  
44-100 Gliwice  
tel. +48 32 231 30 41  
fax +48 32 231 27 25  
boi@um.gliwice.pl  
[www.gliwice.eu](http://www.gliwice.eu)

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

### Wydział Zamówień Publicznych

ul. Zwycięstwa 21  
44-100 Gliwice  
tel. +48 32 238-55-30  
za@um.gliwice.pl

**Pytanie nr 1:** Czy Zamawiający potwierdza, że dopuszcza zastosowanie styropianu fasadowego EPS, zamiast płyt z wełny mineralnej w zakresie ocieplenia ścian ?

**Odpowiedź:**Zamawiający nie dopuszcza zmiany w zakresie wykonania wskazanych w dokumentacji fragmentów ocieplenia ścian płytami z wełny mineralnej na styropian fasadowy EPS.

**Pytanie nr 2:** Czy Zamawiający potwierdza, że dopuszcza zastosowanie styropianu fasadowego EPS laminowanego papą, zamiast płyt z wełny mineralnej z zakresie ocieplenia dachów ?

**Odpowiedź:**Zamawiający nie dopuszcza zmiany w zakresie technologii ocieplenia dachów z wełny mineralnej na styropian fasadowy EPS.

Z poważaniem

Jolanta Górecka-Wróbel

Naczelnik Wydziału