



ZA.271.8.2022

Gliwice, 13-04-2022 r.

nr kor. UM.485124.2022



Dotyczy: **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków**
"ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 5 przy ul. KOZIELSKIEJ 39 - TERMOMODERNIZACJA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW"

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
tel. +48 32 231 30 41
fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
tel. +48 32 238-55-30
za@um.gliwice.pl

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1: Brak pozycji dodatkowego rusztowania przestrzennego samonośnego pod świetlikami, niezbędnego do wykonaniu napraw według opisu strona 56.

Pytanie nr 2: Brak pozycji dotyczącej oczyszczenia i pomalowania konstrukcji świetlików.

Pytanie nr 3: Brak pozycji wymiany blachy falistej na zakończeniu świetlika nad wejściem głównym.

Pytanie nr 4: Brak pozycji dotyczących wykonania wieńców betonowych na attykach w miejscu montażu konstrukcji pod centrale wentylacyjne, wg rysunków 40' i 41'.

Pytanie nr 5: W pozycji 116 nie uwzględniono montażu konstrukcji pod centralę NW3.

Pytanie nr 6: Brak pozycji montażu dodatkowego nadproża stalowego nad otworem drzwiowym w pomieszczeniu zaplecza hali sportowej na I piętrze wg rysunku 41' branży architektonicznej.

Pytanie nr 7: W pozycji 117 nie zgadza się obmiar materiału z wagą konstrukcji pod ekrany akustyczne podaną na zestawieniu stali na rysunku 41'.

Odpowiedź: Zamawiający w związku z pytaniami **od nr 1 do 7** informuje, że zgodnie z zapisami ujętymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

- pkt. 19 ppkt. 4 "cenę oferty należy obliczyć na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz warunków realizacji przedmiotu zamówienia",
- pkt. 19 ppkt. 5 "przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy".

Pytanie nr 8: W projekcie wykonawczym branży architektonicznej na stronie 52 jest mowa o obudowie ścian hali sportowej od wewnątrz płytami dźwiękochłonnymi. Rozwiązanie miało zostać szczegółowo opisane w załączniku do projektu. Załącznik ten jednak nie został dołączony do materiałów przetargowych, jak również nie uwzględniono tych prac w przedmiarach. Czy zadanie obejmuje montaż w/w paneli?

Odpowiedź: Zamawiający w związku z pytaniem nr 8 informuje, że dokonał modyfikacji załącznika nr 26 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

UWAGA : Modyfikacja polega na usunięciu zapisów w zakresie obudowania od wewnątrz przekrycia dachowego hali sportowej płytami dźwiękochłonnymi w opracowaniu: "opis techniczny Projektu Wykonawczego branży

Pytanie nr 9: W przedmiarze brak pozycji dotyczącej naniesienia na ściany zewnętrzne do wysokości 2m powłoki antygrafitti.

Pytanie nr 10: W przedmiarach brak pozycji dotyczących dostosowania pomieszczenia węzła ciepłego przez wykonanie okładzin ściennych i podłogowych z płytek ceramicznych oraz montaż umywalki.

Pytanie nr 11: W projekcie w opisie i na rysunku 27' dotyczącego remontu schodów do budynku jako warstwę wykończeniową przewidziano płytki gresowe, natomiast w przedmiarze przyjęto okładziny z płyt granitowych. Jaki materiał wycenić?

Pytanie nr 12: W przedmiarze brak pozycji dotyczących wykonania krawężników betonowych dwustronnie na pochylni nr 2.

Odpowiedź: Zamawiający w związku z pytaniami nr **od 9 do 12** informuje, że zgodnie z zapisami ujętymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

- pkt. 19 ppkt. 4 "cenę oferty należy obliczyć na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz warunków realizacji przedmiotu zamówienia",
- pkt. 19 ppkt. 5 "przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy".

Pytanie nr 13: W przedmiarze brak montażu gniazd i budek dla ptaków, wg opisu strona 62.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ofercie należy uwzględnić i wycenić zabudowę trzech sztucznych gniazd dla oknówek oraz jednej budki lęgowej dla szpaka w lokalizacji wskazanej w dokumentacji projektowej, zgodnie z Decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 02.10.2020r. /znak: WPN.6401.514.2020.ZB/

Zamawiający w związku z pytaniem nr 13 informuje jednocześnie, że zgodnie z zapisami ujętymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

- pkt. 19 ppkt. 4 "cenę oferty należy obliczyć na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz warunków realizacji przedmiotu zamówienia",
- pkt. 19 ppkt. 5 "przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy".

Z poważaniem

Jolanta Górecka-Wróbel

Naczelnik Wydziału