

RWC
Rozdzielnica nadtynkowa, IP40, II kl. izol. gł. 99mm



Charakterystyka obudowy:
Prąd znamionowy In: 63 A
Stopień ochrony: IP40
Klasa izolacji: II
odporność udarowa IK07
kolor: RAL 9010
Próba palności: metodą rozżarzonego drutu
850°C
Zastosowane typy polistyrolu posiadają niewielką zawartość halogenu, tzn. < 1%. Wszystkie produkty spełniają wymogi ROHS- i WEEE.

NR OBWODU/No.CIRCUIT		RGP/Q0		RWC/FO01	RWC/FS01	RWC/FS02	RWC/FS11	RWC/FS12	RWC/FS13	RWC/FS21	RWC/FS22
TYP KABLA/CABLE TYPE		N2XH-J 3x6		N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5				
MOC/POWER											
OPIS DESCRIPTION	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ TYPU 1+2	ZASILANIE Z RG/ZKP	KONTROLA NAPIĘCIA L1, L2, L3	OŚWIETLENIE PIWNICA	GNIAZDA OGÓLNE PIWNICA	POMPA ZANURZENIOWA PIWNICA	SZAFKA AUTOMATYKI	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA

Napięcie sieci: 400/230V ; 50Hz
Układ sieci TN-S
System ochrony p.porażeniowej: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

DSW DOROTA SETLAK-WRÓBLEWICZ
adres: ul. Św. Barbary 14/36, 41-516 Chorzów
e-mail: dsw@dswprojekt.pl
telefon: 736 249 068
strona: dswprojekt.pl

TEMAT RYSUNKU:
SCHEMAT ROZDZIELNICY WĘZŁA CIEPŁA RWC

TEMAT:
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5 PRZY UL. KOZIELSKIEJ 39 W GLIWICACH W ZAKRESIE REMONTU ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH WRAZ Z IZOLACJĄ FUNDAMENTÓW, BUDOWĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ I OCIEPLENIEM ŚCIAN HALI SPORTOWEJ
W RAMACH ZADANIA PN.: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5 PRZY UL. KOZIELSKIEJ 39 W GLIWICACH"

OBIEKT:
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5
UL. KOZIELSKA 39, 44-100 GLIWICE

INWESTOR:
GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
UL. ZWYCIĘSTWA 21, 44-100 GLIWICE

FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANCI:
MGR INŻ. KRZYSZTOF RAŹNIEWSKI upr. nr SLK/4700/PWOE/13
MGR INŻ. SZYMON PARUCH upr. nr SLK/4930/POOE/13
MGR INŻ. MARCIN GLINKA

DATA: MAJ 2021
SKALA: -
NR RYS.: E4
NR STR.: 1/1

BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

A3