



## URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

UK.7021.6.54.2020

Gliwice, 23.04.2020 r.

nr kor. UM.396838.2020/MJ



**SANITEX -EKO  
ANDRZEJ DANILECKI  
UL. BANKOWA 32  
58-500 JELENIA GÓRA**

ul. Zwycięstwa 21  
44-100 Gliwice  
Tel. +48 32 231 30 41  
Fax +48 32 231 27 25  
boi@um.gliwice.pl  
[www.gliwice.eu](http://www.gliwice.eu)

Godziny pracy Urzędu  
Miejskiego:  
poniedziałek - środa:  
8:00 - 16:00;  
czwartek: 8:00 - 17:00;  
piątek: 8:00 - 15:00

### Wydział Usług Komunalnych

ul. Zwycięstwa 21  
44-100 Gliwice  
Tel. +48 32 238 54 21  
Fax +48 32 238 55 80  
uk@um.gliwice.pl

*W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: UK.7021.6.54.2020*

**Dotyczy: Wniosek o wydanie warunków technicznych zabezpieczenia skrzyżowań projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejącą siecią oświetlenia ulicznego na ul. Królewskiej Tamy w Gliwicach.**

Nawiązując do pisma przesłanego drogą elektroniczną (SEKAP/ePUAP) z dnia 21.04.2020 r. w sprawie j.w., Wydział Usług Komunalnych informuje, że w zakresie oświetlenia uzgadnia projektowaną budowę sieci kanalizacji deszczowej wskazaną na dołączonym projekcie zagospodarowania terenu (arkusz 1 i 2) w miejscach skrzyżowania i zbliżeń do infrastruktury oświetleniowej poprzez:

1. prowadzenie wszelkich prac w pobliżu infrastruktury oświetleniowej zgodnie z obowiązującymi normami PN-E-05100; NSEP-E-004 i przepisami B.H.P.,
2. zachowanie odległości poziomej od skrajni osi słupa oświetleniowego tak, aby nie uległ on uszkodzeniu lub zniszczeniu,
3. wykonywanie prac w rejonie występowania infrastruktury oświetleniowej ręcznie, w sposób nie naruszający istniejących kabli zasilających oświetlenie oraz słupów i opraw,
4. zabezpieczenie kabli zasilających oświetlenie uliczne w miejscach skrzyżowań, na szerokości wykopu komory przewiertowej rurą osłonową dwudzielną Arot typu A 110 PS w

kolorze niebieskim, wloty rur należy uszczelnić pianką poliuretanową,

5. zlecenie płatnego **nadzoru branżowego** na czas prowadzenia prac ziemnych w pobliżu urządzeń oświetleniowych firmie Tauron Dystrybucja S.A. (tel. 798 013 268) zajmującej się bieżącym utrzymaniem oświetlenia stanowiącego własność tej firmy ,
6. niezwłoczne powiadomienie tutejszego Wydziału w razie uszkodzenia lub zniszczenia słupa oświetleniowego, oprawy lub kabla oraz niezwłoczne naprawienie szkody, przy czym, całkowity koszt naprawy lub wymiany punktu oświetleniowego, oprawy lub kabla pokryje wykonawca działający w imieniu inwestora.

Powyższe uzgodnienie zachowuje swoją ważność na okres 2 lat od daty wydania.

Naczelnik Wydziału  
Usług Komunalnych

Mariola Penczalek

Załączniki:

1. projekt zagospodarowania terenu - arkusz 1- zwrot 1 egz.
2. projekt zagospodarowania terenu - arkusz 2- zwrot 1 egz.
3. Informacja o ochronie danych osobowych RODO

Kopia: aa. UK

Przygotowała:

Magdalena Jurczyk, tel. 32/239 13 16