




**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI  
CIEPLNEJ - GLIWICE Spółka z o.o.**

44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135

Skrytka pocztowa 135



**DSW Dorota Setlak-Wróblewicz**

**ul. Św. Barbary 14/36  
41-516 Chorzów**

**TELEFONY:**

Sekretariat

32 335 0 105

32 335 0 106

Dział Dyspozycji Ruchu

32 335 0 110

Dział Sprzedaży i Rozwoju

32 335 0 118

Zakład Ciepły Nr 1

32 335 0 152

Zakład Ciepły Nr 4

32 335 0 123



e-mail: [office@pec.gliwice.pl](mailto:office@pec.gliwice.pl)  
internet: [www.pec.gliwice.pl](http://www.pec.gliwice.pl)

Nr sprawy:

002137/21

Nr dokumentu:

ZC-4/ 0358 /2021

Wasz Znak:

Data: 4 marca 2021

dotyczy: uzgodnienie dokumentacji projektowej dot. termomodernizacji budynku ZSP nr 5 przy ul. Kozielskiej 39 w Gliwicach

Odpowiadając na pismo z datą wpływu 02.03.2021 r. uzgadniamy załączony projekt remontu drenażu opaskowego wokół budynku na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 przy ul. Kozielskiej 39 w Gliwicach po spełnieniu poniższych warunków.

Zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia prac ziemnych w pobliżu sieci ciepłowniczej preizolowanej wysokich parametrów 2xDN80/160 (rura/płaszcz). Remont drenażu – wymiana orurowania po istniejącej trasie, nie może w żaden sposób naruszyć integralności sieci ciepłowniczej. W miejscu kolizji między siecią ciepłowniczą a rurą drenażową zachować w pionie odstęp minimum 20 cm wypełniony zasypką piaskową.

Naniesione trasy sieci c.o. są orientacyjne. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wystąpić pisemnie do PEC Gliwice o odpłatny nadzór oraz wykonać przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej trasy i zagłębienia sieci c.o.. Wszelkie roboty ziemne w pobliżu naszych urządzeń wykonywać ręcznie, prowadzić w uzgodnieniu i pod bezpośrednim nadzorem PEC Gliwice z potwierdzeniem w Dzienniku Budowy, a przed zasypaniem zgłosić do odbioru.

Uzgodnienie ważne jest przez 2 lata od daty wystawienia niniejszego pisma.  
Za dokonane uzgodnienie obciążamy Państwa fakturą VAT.

Nadzór pełnić będzie mistrz rejonu – pan Marek Filar.

Sprawę prowadzi: pan Marek Filar, tel. 504 296 343

Załączniki:

- projekt zagospodarowania terenu wraz z profilem drenażu
- faktura VAT

Kopia:

- ZC-4 a/a

**PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR  
PEC - GLIWICE Spółka z o.o.**

*Rudolf Widziszowski*

