



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

ZA.271.48.2020

Gliwice, 01-06-2021 r.

nr kor.

Dotyczy: **Budowa inteligentnego systemu zarządzania siecią kanalizacji deszczowej**

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
tel. +48 32 231 30 41
fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Pytanie nr 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy w ramach realizacji Etapu 2a zadania przewiduje się zasilanie przepływomierzy z sieci zasilania stałego lub z sieci zasilania latarni ulicznych lub z paneli fotowoltaicznych.

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
tel. +48 32 2385530
fax +48 32
za@um.gliwice.pl

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że w ramach realizacji Etapu 2a zadania przewiduje się zasilanie przepływomierzy systemem baterii.

Z poważaniem

Jolanta Górecka-Wróbel

Naczelnik Wydziału Zamówień
Publicznych

Kopia aa.