



URZĄD MIEJSKI W GŁOWICACH

ZA.271.98.2019

Głowice, 17-01-2020 r.

nr kor. UM.138216.2020



Dotyczy: **Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Głowicach - roboty budowlane**

Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Głowice
tel. +48 32 231 30 41
fax +48 32 231 27 25
boi@um.glowice.pl
www.glowice.eu

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w imieniu zamawiającego informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Głowice
tel. +48 32 238-55-30
fax +48 32 238-55-27
za@um.glowice.pl

1. Zamawiający dokonuje zmiany ZAŁĄCZNIKA NR 6 - wzór umowy (po modyfikacji z dn. 3.01.2020 r.) w następującym zakresie - § 3 ust. 2 pkt 13):

JEST: "13) dokona niezbędnych uzgodnień wynikających z decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę, innych decyzji i postanowień administracyjnych, wytycznych gestorów uzbrojenia oraz z dokumentacji projektowej i STWiORB z właściwymi organami i poniesie ewentualne koszty z tym związane;"

POWINNO BYĆ: "13) dokona niezbędnych uzgodnień wynikających z decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę, innych decyzji i postanowień administracyjnych, wytycznych gestorów uzbrojenia oraz z dokumentacji projektowej i STWiORB z właściwymi organami i poniesie ewentualne koszty z tym związane; koszty zajęcia dla celów realizacji robót lub pozostawienia urządzeń i obiektów będących przedmiotem zamówienia, na terenie którego właścicielem jest PKP SA, będącym częścią terenu budowy, do dnia zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy uiszcza Zamawiający, lecz Wykonawca dokonuje ich zwrotu na rachunek Zamawiającego w terminie do 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego noty księgowej".

2. Zamawiający dokonuje modyfikacji ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ (po modyfikacji z dn. 13.12.2019 r. w następującym zakresie:

1) Obszar 1A STWIOR Nr 55619-1A-PW-SP-050/D

- D-05.03.04 NAWIERZCHNIA BETONOWA

W pkt 5.3 zapis: „Świeżo zagęszczonej nawierzchni betonowej należy nadać teksturę”

ulega zmianie na:

„Świeżo zagęszczonej nawierzchni betonowej należy nadać teksturę poprzez ryflowanie nawierzchni”.

- D-08.02.03 NAWIERZCHNIA Z PŁYT GRANITOWYCH

W pkt 2.2.1.1. Płyty z granitu dodaje się ppkt 4 o treści: „4. między krawężnikiem peronowym a płytami prowadzącymi - płyty gładkie 30x30 cm gr. 8 cm”.

2) Obszar 1A STWIOR Nr 55619-1A-PW-SP-3202/D

Pkt 6.1.2 Odwodnienie liniowe

Dodaje się zapis:

„Wymagania dla korytek odwodnienia liniowego:

- korytka przeznaczone do ruchu lekkiego klasie C250, typ 60;
- korpus korytka z tworzywa PE-PP,
- ruszt kratowy z żeliwa sferoidalnego, w kolorze czarnym”.

3) Obszar 1A Projekt wykonawczy nr 55619-1A-PW-MP-180

W opisie technicznym do projektu wykonawczego nr 55619-1A-PW-MP-180 (zakres części sanitarnej - sieć kanalizacji deszczowej – obszar 1A) w pkt 4.7.1 „Studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych DN 600÷2000” uzupełnia się informacje dotyczące rysunku nr 55619-1A-PW-4B-186/A w zakresie następujących średnic studni kanalizacyjnych:

K22- DN1000,

k22.1- DN600,

KD34.1- DN1200,

KD18.1- DN1000,

KD61- DN1200.

4) Obszar 1B Projekt wykonawczy nr 55619-1B-PW-MP-250

W opisie technicznym do projektu wykonawczego nr 55619-1B-PW-MP-250 (zakres części sanitarnej - sieć kanalizacji deszczowej – obszar 1B) w pkt 10 „Zestawienie materiałów” uzupełnia się informacje w uwagach o następujący zapis:

„Następujące studnie (9 szt.): KD76, KD75, KD87.1, KD78, KD77, KD88.1, KD85, KD83.1, KD85.1 należy poddać wymianie 1-1,5m górnej części istniejącej studni betonowej i dostosować rzędną do poziomu nawierzchni. W przypadku istniejących komór (5 szt.); KD83, KD79, KD80, KD81, KD87 należy jedynie dostosować rzędną wjazdu do poziomu nawierzchni.”

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 04-02-2020 r. do godz. 09:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego - sala 254

w dniu 04-02-2020 r. o godz. 12:00.

Z poważaniem

Jolanta Górecka-Wróbel

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

Kopia aa.