Fundament F-23

1:25
(2 szt.)



FUNDAMENT ŻELBETOWY
2x PAPA ASFALTOWA ZGRZEWALNA PODKŁADOWA 4mm
BETON PODKŁADOWY C12/15, gr.100mm
MATERAC GEOSYNTETYCZNY, gr.1,0m



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ										
Poz.	Średnica [mm]	Długość [m]	Liczba			Długość łączna [m]				
			w 1szt elem.	ogółem elementów	ogółem	A-IIIN (B500SP)				
						ø8	ø12	ø16	ø20	ø28
1	20	5,4	56	2	112	0	0	0	605	0
2	12	5,6	64		128	0	717	0	0	0
3	12	7,89	48		96	0	757	0	0	0
4	12	4,5	16		32	0	144	0	0	0
5	28	3,4	24		48	0	0	0	0	163
6	16	1,82	60		120	0	0	218	0	0
7	8	74	1		2	148	0	0	0	0
Długość wg średnic [m]						148	1618	218	605	163
Masa 1m pręta [kg/m]						0,395	0,888	1,580	2,470	4,834
Masa łączna wg średnic [kg]						58	1437	345	1494	789
Ogółem [kg]						4123				

NR 5 24xø28 A–IIIN l= 3400



NR 6 60xø16 A–IIIN l= 1820



NR 7 zwój ø8 A–IIIN l= 74 [m]

NR 4 16xø12 A–IIIN l= 4500







NR 1 56xø20 A–IIIN l= 5400

NR 2 64xø12 A–IIIN l= 5600



NR 3 48xø12 A–IIIN l= 7890



UWAGI

1. Lokalizacja słupa wg rys. zestawczego nr 55619–1A–PW–2D–861
2. Wymiary podano w [mm], poziomy w [m]
3. Poziom porównawczy ±0,000m=+225,900m n.p.m.
4. Materiały:
   - beton C25/30 wg PN–EN–206
   - stal AIIIN (B500SP) wg PN–B–03–264:2002
6. Otulina c_{nom}=50mm
7. Izolacja przeciwwodna boczna:
   1x grunt asfaltowo–żywiczny + 2x masa asfaltowo–kauczukowa

SCHEMAT - OBSZARY INWESTYCJI



Tytuł opracowania: Projekt Wykonawczy

"Zachodnia Brama Metropolii Silesia" Centrum Przesiadkowe w Gliwicach

Budowa dworca autobusowego z zadaszeniem wraz z budynkiem głównym, budynkiem pomocniczym i tunelem oraz zagospodarowaniem terenu obejmującym układ komunikacyjny, parkingi i miejsca postojowe oraz niezbędną infrastrukturę techniczną

Adres inwestycji: ul. Składowa, ul. Toszecka, ul Tarnogórska, ul. Udzieli, ul. Kolberga w Gliwicach

OBSZAR : 1A
Branża: Konstrukcyjno–Budowlana

Tytuł rysunku:

Zadaszenie Centrum Przesiadkowego
Rysunek szalunkowo–zbrojeniowy
Fundament F–23

Inwestor: Miasto Gliwice
Adres Inwestora: ul. Zwycięstwa 21 44–100 Gliwice

Imię Nazwisko	Data Podpis
Wykonał: Michał Wieczorek	2019.04.11
Projektował: Paweł Mikosz uprawnienia nr SLK/5243/POOK/14 specjalność Konstr.–Bud.	2019.04.11
Sprawdził: Ryszard Pawlik uprawnienia nr 328/01 specjalność Konstr.–Bud.	2019.04.11

MOSTOSTAL ZABRZE
BIPROHUT

Nr archiwalny: 55619–1A–PW–2E–884/C

Skala: 1:25 | Arkusz 1 / 1 Arkuszy

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz.U. Nr24/94 poz.83 wraz z późniejszymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie możliwe jest tylko za pisemną zgodą Mostostal Zabrze BIPROHUT S.A.