2ep Przycisk głównego wyłącznika prądu

1G Gniazdo wtykowe pojedyncze podtynkowe lub natynkowe ze stykiem ochronnym 16A 230V z samozaciskami do montażu w ramce

2G Gniazdo wtykowe podwójne podtynkowe lub natynkowe ze stykiem ochronnym 16A 230V z samozaciskami do montażu w ramce

3G Gniazdo wtykowe pojedyncze podtynkowe lub natynkowe ze stykiem ochronnym 16A 230V z samozaciskami do montażu w ramce, IP44

PEL Zestaw gniazd wtykowych podtynkowych montowanych w ramce x 5:
- rezerwa miejsca pod gniazdo ZvRJ-45
- 2 gniazda wtykowe pojedyncze ze stykiem ochronnym 16A 230V do montażu w ramce - DATA
- 2 gniazda wtykowe pojedyncze ze stykiem ochronnym 16A 230V do montażu w ramce - instalacja ogólnego przeznaczenia

● Punkt zasilania

Rozdzielnica elektryczna dla zasilania instalacji elektrycznych wewnętrznych

Koryto kablowe np. K100H50

Koryto kablowe pożarowe np. K100H50 E90

ZG Zestaw gniazd wtykowych w skrzynce IP44, obudowa w II kl. izolacji:
- 2 x 16A 3p 230V
- 1x 16A 5p 400V

UWAGA:
W miejscach przejść kabli i przewodów przez ściany oddzielenia pożarowego należy zastosować przepusty kablowe pożarowe. Odporność ogniową przepustu dostosować do klasy odporności ogniowej ściany.
Dokładne rozmieszczenie ścian pożarowych na podstawie projektu architektonicznego.
W czasie montażu przepustów kablowych ogniootpornych należy ściśle przestrzegać wytycznych i zaleceń producenta.
Sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZABEZPIECZEŃ
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY

UWAGA:
1. Wszystkie przepusty kablowe o średnicy do 100mm dopuszcza się wykonanie przewiertem po wcześniejszej szczegółowej lokalizacji uzgodnionej z konstruktorem.
2. Przepusty o większych wymiarach zlokalizowane są w projekcie konstrukcyjno-budowlanym nr 55619-1A-PW-2D-MP-2000



SCHEMAT - OBSZARY INWESTYCJI



Tytuł opracowania: Projekt Wykonawczy

"Zachodnia Brama Metropolii Silesia" Centrum Przesiadkowe w Gliwicach

Budowa dworca autobusowego z zadaszeniem wraz z budynkiem głównym budynkiem pomocniczym i tunelem oraz zagospodarowaniem terenu obejmującym układ komunikacyjny, parkingi i miejsca postojowe oraz niezbędną infrastrukturę techniczną

Adres inwestycji: ul. Składowa, ul. Toszecka, ul Tarnogórska, ul. Udzieli, ul. Kolberga w Gliwicach

OBSZAR : 1A – Budynek główny
Branża: ELEKTRYCZNA

Tytuł rysunku: Plan instalacji elektrycznych w budynku głównym poz. -1

Inwestor: Miasto Gliwice
Adres Inwestora: ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Imię Nazwisko	Data Podpis
Wykonał: mgr inż. Danuta Szpetman	2019.10.08
Projektował: inż. Edward Moroz uprawnienia nr 120/75 specjalność: Elektryczna	2019.10.08
Sprawdził: mgr inż. Danuta Szpetman uprawnienia nr SLK/6812/PWBE/16 specjalność: Elektryczna	2019.10.08

MOSTOSTAL ZABRZE
BIPROHUT

Nr archiwalny: 55619-1A-PW-2E-2406/B
Data: 1:100 Arkusz: 1 / 1 Arkuszy

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz.U. Nr24/94 poz.83 wraz z późniejszymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie możliwe jest tylko za pisemną zgodą Mostostal Zabrze BIPROHUT S.A.