

ŚLĄSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY

40 – 074 Katowice ul. Raciborska 39 skrytka pocztowa 591

wsse.katowice@pis.gov.pl

<http://wssekatowice.pis.gov.pl/>

Katowice, dnia 16.10.2019 r.

NS-NZ.9027.7.35.2019

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104, art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), art. 3 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59), § 20 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.) w związku z § 72 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065), po rozpatrzeniu wniosku Miasta Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice z dnia 05.09.2019 r., reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Jarosława Wilka,

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

w y r a ż a

1. zgodę na obniżenie średniej wysokości do 2,50 m pomieszczeń dydaktycznych tj. sali ćwiczeń (pomieszczenie nr -1.18), sal dydaktycznych (pomieszczenia nr -1.22, -1.23) oraz pomieszczenia kuchni (pomieszczenie nr -1.40b), bufetu (pomieszczenie nr -1.40a), zaplecza bufetu (pomieszczenie nr -1.40e) oraz świetlicy sali konsumpcji (pomieszczenie nr -1.41), znajdujących się na kondygnacji piwnic w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gliwicach przy ul. Ziemowita 12, pod warunkiem zapewnienia w pomieszczeniach wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji,
2. umarza postępowanie administracyjne w części wniosku dotyczącej wyrażenia zgody na obniżenie średniej wysokości do 2,50 m następujących pomieszczeń: sal nauczania indywidualnego (pomieszczenia nr -1.10, -1.11, -1.14, -1.15, -1.16), sal dydaktycznych (pomieszczenia nr -1.27, -1.28, -1.36), pomieszczeń biurowych (pomieszczenia nr -1.30, -1.31, -1.32), zmywalni (pomieszczenie nr -1.40c), pomieszczenia dostaw (pomieszczenie nr -1.40f) oraz korytarza (pomieszczenie nr -1.40d), znajdujących się na kondygnacji piwnic w w/w budynku.

Dokumentację projektową wraz z projektem wentylacji należy uzgodnić w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w trybie art. 3 pkt 2a, art. 34 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

UZASADNIENIE

Miasto Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, reprezentowane przez pełnomocnika Jarosława Wilka, zwrócił się z wnioskiem z dnia 05.09.2019 r. o wyrażenie zgody na obniżenie wysokości pomieszczeń przeznaczonych na sale dydaktyczne, pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia zespołu bufetu, znajdujących się na kondygnacji

piwnic w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gliwicach przy ul. Ziemowita 12.

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach pismem z dnia 12.09.2019 r. znak: NS-NZ.9027.7.35.2019 wystąpił o uzupełnienie wniosku. Strona pismem z dnia 18.09.2019 r. dokonała uzupełnienia.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że przedmiotowe pomieszczenia posiadają średnią wysokość 2,50 m. W pomieszczeniu sali ćwiczeń (pomieszczenie nr -1.18) zapewniono oświetlenie światłem dziennym poprzez 3 okna o wymiarach 1,50 x 1,50 m każde, w pomieszczeniach sal dydaktycznych (pomieszczenia nr -1.22 i -1.23) poprzez 2 okna o wymiarach 1,50 x 1,50 m w każdym z pomieszczeń, w pomieszczeniu bufetu i świetlicy/sali konsumpcji (pomieszczenia nr -1.40a i -1.41) poprzez 2 okna o wymiarach 1,50 x 1,40 m każde, w pomieszczeniu kuchni (pomieszczenie nr -1.40b) oraz w pomieszczeniu zaplecza bufetu (pomieszczenie nr 1.40e) poprzez 1 okno o wymiarach 1,50 x 1,40 m. W pomieszczeniach przewiduje się zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.

Zgodnie z § 72 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wysokość pomieszczeń do pracy, nauki i innych celów, w których nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, przeznaczone na stały lub czasowy pobyt:

- nie więcej niż 4 osób - powinna wynosić nie mniej niż 2,50 m w świetle,
- więcej niż 4 osób - powinna wynosić nie mniej niż 3,00 m w świetle.

Pomieszczenia do pracy i innych celów, w których występują czynniki uciążliwe dla zdrowia, powinny posiadać wysokość minimalną 3,30 m w świetle.

Dla pomieszczeń sali ćwiczeń (pomieszczenie nr -1.18), sal dydaktycznych (pom. nr -1.22, -1.23), bufetu (pomieszczenie nr -1.40a) oraz świetlicy sali konsumpcji (pomieszczenie nr -1.41), wymagana wysokość wynosi co najmniej 3,00 m w świetle, ze względu na liczbę osób przebywających jednorazowo w każdym z pomieszczeń (powyżej 4 osób). Natomiast dla pomieszczenia kuchni (pomieszczenie nr -1.40b) oraz zaplecza bufetu (pomieszczenie nr -1.40e) wymagana wysokość wynosi co najmniej 3,30 m w świetle, z uwagi na występowanie w nich czynników uciążliwych w postaci ciepła i wysokiej temperatury.

W myśl § 72 ust. 2 wyżej cytowanego rozporządzenia, państwowy wojewódzki inspektor sanitarny może wyrazić zgodę na obniżenie wysokości w stosunku do wymaganej przepisami, jednak nie mniejszej niż 2,50 m, w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej lub klimatyzacji.

Równocześnie, wymagania dotyczące minimalnej wysokości pomieszczeń pracy w zakładach pracy, określają przepisy § 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z którymi wysokość pomieszczeń stałej pracy, w których nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, powinna wynosić 3,00 m (§ 20 ust. 1 pkt 1) lub 3,30 m – jeżeli w pomieszczeniach prowadzone są prace powodujące występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia (§ 20 ust. 1 pkt 2). W dalszej części tj. w § 20 ust. 2, przepisy rozporządzenia stanowią, iż wysokość pomieszczeń, o których mowa powyżej, może być obniżona pod warunkiem zastosowania klimatyzacji oraz uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Rozpatrując wniesione podanie, mając na uwadze przyjęte rozwiązania techniczne, w tym wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną, a także odpowiednie oświetlenie światłem dziennym pomieszczeń uznano, iż obniżenie wysokości pomieszczeń dydaktycznych tj. sali ćwiczeń (pomieszczenie nr -1.18), sal dydaktycznych (pom. nr -1.22, -1/23) oraz pomieszczeń kuchni (pomieszczenie nr -1.40b), bufetu (pomieszczenie nr -1.40a),

zaplecza bufetu (pomieszczenie nr -1.40e) oraz świetlicy sali konsumpcji (pomieszczenie nr -1.41), do średniej wysokości wskazanej w podaniu wynoszącej 2,50 m w świetle, nie będzie stanowiło zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. W celu zagwarantowania właściwych warunków higienicznych i zdrowotnych konieczne jest zapewnienie w pomieszczeniach właściwego komfortu cieplnego, a także odpowiedniego mikroklimatu z zachowaniem wymaganej czystości powietrza poprzez zastosowanie odpowiedniej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji. W związku z powyższym Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny postanowił wyrazić zgodę na obniżenie wysokości wskazanych pomieszczeń, z zastrzeżeniem spełnienia warunku podanego w sentencji decyzji.

Pozostałe pomieszczenia tj. sale nauczania indywidualnego (pomieszczenia nr -1.10, -1.11, -1.14, -1.15, -1.16), sale dydaktycznych (pomieszczenia nr -1.27, -1.28, -1.36), pomieszczenia biurowe (pomieszczenia nr -1.30, -1.31, -1.32), zmywalnia (pomieszczenie nr -1.40c), pomieszczenia dostaw (pomieszczenie nr -1.40f) ze względu na liczbę osób przebywających jednorazowo w pomieszczeniach (do 4 osób); posiadają wysokość zgodną z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wobec czego nie ma konieczności uzyskania zgody na jej obniżenie. Pomieszczenie korytarza wchodzącego w skład zespołu pomieszczeń bufetu (pomieszczenie nr -1.40d) nie jest pomieszczeniem przeznaczonym na pobyt ludzi w rozumieniu § 5 cytowanego wyżej rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w punkcie 2 przedmiotowej decyzji, umorzono postępowanie administracyjne w zakresie obniżenia wysokości wskazanych powyżej pomieszczeń, znajdujących się na kondygnacji piwnic w w/w budynku.

Przedmiotowa decyzja nie zwalnia z obowiązku uzgodnienia dokumentacji projektowej inwestycji wraz z rozwiązaniem wentylacji/klimatyzacji, pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, stosownie do postanowień art. 3 pkt 2a, art. 34 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, (40-074 Katowice, ul. Raciborska 39) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji strona może w formie pisemnej zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji. W sytuacji, gdy po zapoznaniu się z treścią decyzji we wskazanym wyżej terminie strona zrzeknie się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Śląskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu, pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.
3. Cofnięcie zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania jest niedopuszczalne.

Otrzymuje:

Pan Jarosław Wilk,

Do wiadomości:

1. PPIS w Gliwicach
2. NS-NZ w/m



Śląski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny

lek. med. Urszula Mendera-Bożek

ŚLĄSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY

40 – 074 Katowice ul. Raciborska 39 skrytka pocztowa 591

Wsse.katowice@pis.gov.pl

<http://wssekatowice.pis.gov.pl/>

Katowice, dnia 17.10.2019 r.

NS-NZ.9027.7.34.2019

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59) oraz w związku z postanowieniem Prezydenta Miasta Gliwice znak: AB.033.3.11.2018 z dnia 11.02.2019 r., po rozpatrzeniu wniosku Miasta Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice z dnia 05.09.2019 r., reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Jarosława Wilka,

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

o p i n i u j e p o z y t y w n i e

możliwość użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na sale nauczania indywidualnego (pom. nr -1.10, -1.11, -1.14, -1.15, -1.16), sala ćwiczeń (pom. nr -1.18), sale dydaktyczne (pom. nr -1.22, -1.23, -1.36), pomieszczenia biurowe (pom. nr -1.30, -1.31, -1.32), znajdujących się na kondygnacji piwnic w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gliwicach przy ul. Ziemowita 12, pod warunkiem:

- wykonania dodatkowego okna w pomieszczeniu sali dydaktycznej nr -1.22 w celu zapewnienia oświetlenia światłem dziennym zgodnego z § 57 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),
- wyłączenia pomieszczeń nr -1.27 i -1.28 z funkcji sal dydaktycznych,
- zapewnienia w pomieszczeniach wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej pomieszczeń,
- wykonania izolacji przeciwwilgociowej i termicznej oraz iniekcji odcinającej krystalicznej.

Dokumentację projektową wraz z instalacjami należy uzgodnić w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w trybie art. 3 pkt 2a, art. 34 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

UZASADNIENIE


Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że Minister Inwestycji i Rozwoju pismem z dnia 14.01.2019 r. znak: DAB-IV.413.1201.2018, w oparciu o art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, upoważnił Prezydenta Miasta Gliwice do wyrażenia zgody w drodze postanowienia na odstępstwo od przepisów 73 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) dla pomieszczeń adaptowanych na sale dydaktyczne i pomieszczenia biurowe, znajdujące się na kondygnacji piwnic w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gliwicach przy ul. Ziemowita 12. Wyrażenie zgody

uzależnione zostało od uzyskania pozytywnej opinii państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego oraz zastosowania rozwiązań z niej wynikających.

Przedmiotowe pomieszczenia tj. sale nauczania indywidualnego (pom. nr -1.10, -1.11, -1.14, -1.15, -1.16), sala ćwiczeń (pom. nr -1.18), sale dydaktyczne (pom. nr -1.22, -1.23, -1.27, -1.28, -1.36), pomieszczenia biurowe (pom. nr -1.30, -1.31, -1.32) posiadają średnią wysokość 2,50 m i ze względu na usytuowanie terenu przy budynku są zagłębione o 0,70 m do 1,10 m poniżej poziomu terenu. W pomieszczeniach zapewniono prawidłowe oświetlenie światłem dziennym, za wyjątkiem pomieszczeń sal dydaktycznych nr -1.22, -1.27 oraz -1.28. Z oświadczenia strony wynika, że w pomieszczeniu sali dydaktycznej nr -1.22 zostanie wykonane dodatkowo okno o wymiarach 1,50 x 1,50 m, analogiczne do okna istniejącego, które przy uwzględnieniu istniejącego już okna zapewni prawidłowe oświetlenie światłem dziennym wskazanej sali dydaktycznej. Natomiast pomieszczenia o nr -1.27 oraz -1.28, z uwagi na brak możliwości zapewnienia oświetlenia zgodnego z wymaganiami § 57 ust. 1 cytowanego rozporządzenia Ministra Infrastruktury, nie będą pełniły funkcji dydaktycznej. We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną. Z oświadczenia strony wynika, że pomieszczenia techniczne tj. wymiennikownia, pompownia i maszynownie wentylacyjne będą odpowiednio izolowane akustycznie, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy, w związku z czym nie będą stanowić źródła uciążliwości dla przyległych do nich pomieszczeń dydaktycznych i biurowych. Ponadto w ramach przedmiotowej inwestycji planuje się wymianę wszystkich warstw podłogowych w piwnicy oraz zastosowanie dodatkowych warstw izolacji termicznej i przeciwwilgociowej. Na ścianach pomieszczeń położonych poniżej poziomu terenu wykonana zostanie iniekcja odcinająca krystaliczna. Z uzyskanych informacji wynika, że budynek, w którym usytuowano przedmiotowe pomieszczenia, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta obejmującego Centrum i Śródmieście miasta tzw. centralne tereny miasta, podlega ochronie konserwatorskiej. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że czas pobytu uczniów w przedmiotowych pomieszczeniach będzie wynosił do dwóch godzin lekcyjnych tj. 1,5 godziny, nauczycieli do 4 godzin, a pracowników biurowych do 8 godzin dziennie.

Rozpatrując wniesione podanie Organ poddał analizie przedłożoną dokumentację i uznał, iż przedstawione rozwiązania techniczne tj. zapewnienie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wskazanych pomieszczeń, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej oraz iniekcji odcinającej krystalicznej, jak również odpowiednie oświetlenie światłem dziennym pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, zapewni prawidłowe warunki sanitarne wewnątrz przedmiotowych pomieszczeń oraz odpowiedni komfort pobytu przyszłych użytkowników pomieszczeń.

W związku z powyższym wydano pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie.

Śląski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny

lek. med. Urszula Mendera-Bożek

Otrzymuje:

Pan Jarosław Wilk,

pełnomocnik strony

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
2. PPIS w Gliwicach
3. NS-NZ w/m