LEGENDA:

ZMURowANIA

Z — Systemowe żaluzje aluminiowe szer 120mm, mocowane do konstrukcji aluminiowej, RAL 9006.

PW — Pochylnia dla niepełnosprawnych wg rysunku zestawczego

BLA — Balustrada projektowana wg rysunku zestawczego

SN — Płotek trwkowy

N — Napis reklamowy

OD — Okno dachowe

W — Wyrzutnia dachowa wg proj. branżowego

OB — Obróbka blacharska
blacha tytanowo-cynkowa kolor jasno-szary

RY — Rynna odwadniająca do wymiany lub odtworzenia
blacha tytanowo-cynkowa kolor jasno-szary

RO — Rura kanalizacji deszczowej do wymiany lub odtworzenia
blacha tytanowo-cynkowa kolor jasno-szary

KO — Klapa odpływowa

PS — Podest stalowy wg.projektu konstrukcji

FS — Fasada szklana wg rysunku zestawczego

7A — Żaluzje aluminiowe systemowe wraz z podkonstrukcją malowane kolor RAL 9006

E1 — ELEMENTY STALOWE TJ. DRZWICZKI REWIZYJNE, DRZWI– OCZYŚCIĆ, POWALCOWAĆ FARBĄ W ODCIENIU ZBLIŻONYM DO KOLORU ELEWACJI Z KLINKIERU (BRĄZOWO–CZEKOWY, PIASKOWY)

E2 — KRATKI WENTYLACYJNE– STAL MALOWANA PROSZKOWO KOLOR ŚWIETLIKU (ZBLIŻONY DO KOLORU ELEWACJI Z KLINKIERU) WYMIARY WG. BRANŻY WENTYLACYJNEJ

E3 — OKŁADZINA KLINKIEROWA– OCZYŚCIĆ, ZAMPREGNOWAĆ ŚRODKIEM DO IMPREGNACJI KLINKIERU UŻYTU W SPOSÓB(I) UZUPEŁNIĆ

E4 — TYNK ZRÓWNOCZARNISTY NA SIATCE SILIKATOWO– SILIKONOWY KOLOR PIASKOWY/CZEKOWY (ZGNIAĆ Z KOLOREM ELEWACJI Z KLINKIERU)

E5 — ISTNIEJĄCA STOLARKA DRZWIOWA DREWNIANA DO RENOWACJI–POWALCOWAĆ NA KOLOR CIEMNO BRĄZOWY

E6 — ISTNIEJĄCA OKŁADZINA STALOWA ŁĄCZNIKA OCZYŚCIĆ I POWALCOWAĆ RAL 7042

E7 — OKŁADZINA GRANITOWA

E8 — ŻELBET SUROWY LICOWY

UWAGI:

- WYMIANA OKAPÓW, OKUĆ, RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH– BLACHA TYTANOWO–CYNKOWA W KOLORZE JASNO–SZARYM
- WSZYSTKIE ELEMENTY KAMIENNE TJ. PORTYN KOLUMNOWY PRZY WEJŚCIU, ZWIEŃCZENIE ATYKU, PARAPETY OKIENNE, CZYMSY ITD. – KAMIEŃ OCZYŚCIĆ I ZAIMPREGNOWAĆ
- ISTNIEJĄCE KRATY OKIENNE ZDEMONTOWAĆ I ZUTYLIZOWAĆ
- DO POZIOMU +,0M OD POZIOMU TERENU ZASTOSOWAĆ POWŁOKĘ ANTYGRAFITTI
- W MIEJSCACH GDZIE NIE MA OKIENNIC ZAMONTOWAĆ NOWE STOLARKI
- W MIEJSCACH NOWOPROJEKTOWANYCH ZWILGOTNIAŁYCH Z OKNAMI OKIEN ŚCIANĘ ODZIELIĆ STYROPIANEM O GR. 10CM NASTĘPNIE OTYNKOWAĆ TYNKIEM SILIKATOWO–SILIKONOWYM NA SIATCE W KOLORZE PIASKOWYM (ZBLIŻONYM DO KOLORU KLINKIERU)– USTALIĆ NA PODSTAWIE PRÓBEK
- DEMONTAŻ STARYCH ELEMENTÓW (AKI, KAMERY, LAMPY ITP.
- ELEMENTY ISTNIEJĄCE ZMUROWANE– OTYNKOWAĆ TYNKIEM SILIKATOWO–SILIKONOWYM NA SIATCE W KOLORZE PIASKOWYM (ZBLIŻONYM DO KOLORU KLINKIERU)– USTALIĆ NA PODSTAWIE PRÓBEK, WYKONAĆ MINIMUM 1–2CM ODEPLENIA
- STOLARKA OKIENNA DO WYMIANY WG ZESTAWIEŃ

+/-0,00=222,64mnpm

TEMAT	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY MUZYCZNEJ, Z INSTALACJAMI: WOD.-KAN., C.O., WĘZŁA CIEPLNEGO, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, ELEKTRYCZNĄ I NISKOPRĄDOWĄ, Z LIKWIDACJĄ INSTALACJI GAZOWEJ
ADRES INWESTYCJI	Gliwice, ul. Ziemowita 12 Działka nr 1080 Jedn. ewid. 246601_1 Gliwice obr. Stare Miasto
INWESTOR	MIASTO GLIWICE ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	INSTAL-TECH Marcin Marzec NIP 864-182-66-20 ul. Nowohucka 92a, 30-728 Kraków www.marzec-budownictwo.pl MARZEC BUDOWNICTWO
BRANŻA	ARCHITEKTURA
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Jarosław Wilk upr. bud. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń upr. nr 346/01
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Marek Gdorka upr. bud. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń upr. nr 1284/wł74
OPRACOWAŁA	mgr inż. arch. Kasina Dziubek mgr inż. arch. Ewa Zuk-Rzepka
TYTUŁ RYSUNKU	ELEWACJA PN.-ZACH.
SKALA: 1:100	NR RYSUNKU: AWJIL11 DATA: 11.2019

UWAGI OGÓLNE:
1. PROJEKT ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI I PROJEKTY INSTALACJI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
2. ELEMENTY ŻELBETOWE, MUROWE I WYSURZENIA WG. PROJ. KONSTRUKCJI
3. POMIESZCZENIA TECHNICZNE – WYPOSAŻENIE ORAZ URZĄDZENIA WG. ODPOWIEDNICH PROJEKTÓW BRANŻOWYCH,
4. ZABEZPIECZENIA I OBUDOWY P.POŻ ODPOWIEDNICH ELEMENTÓW I INSTALACJI WG. OPISU OCHRONA P.POŻ–PROJ. BUDOWL.
4a. PRZEPUSTY INSTALACYJNE W ELEMENTACH ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO (PROJEKT BUDOWLANY I EKSPERTYZA TECHNICZNA) POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (E I) WYMAGANĄ DLA TYCH ELEMENTÓW.
4b. PRZEPUSTY INSTALACYJNE O ŚREDNICY WIĘKSZEJ NIŻ 0,04 M W ŚCIANACH I STROPACH POMIESZCZENIA ZAMKNIĘTEGO, DLA KTÓRYCH WYMAGANA KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ JEST NIE NIŻSZA NIŻ EI 60 LUB REI 60, A NIEBĘDĄCYCH ELEMENTAMI ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO, POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI) ŚCIAN I STROPÓW TEGO POMIESZCZENIA.
4c. W MIEJSCACH GDZIE NIE MA OBUDOWY PRZEJŚĆ I PRZEPUSTÓW INST. NALEŻY STOSOWAĆ KOŁNIERZE LUB KLAPY P.POŻ.
5. PRZEPUSTY I PRZEBICIA INSTALACJI W ŚCIANACH ŻELBETOWYCH WYKONAĆ JAKO GAZOSZCZELNE
6. SZYBI WINDORY IOD WEWNĄTRZ ZABEZPIECZYĆ PRZED PYŁEM NASTĘPNIE POWALCOWAĆ NA BIAŁO
7. W PRZYPADKU STWIERDZENIA RÓŻNICZNOŚCI POMIĘDZY STANEM FAKTYCZNYM, A ZAŁOŻENIAMI PROJEKTOWYMI NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA I INSPEKTORA NADZORU AUTORSKIEGO
8. GRUBOŚCI ELEMENTÓW NIE OPISANYCH NA ZESTAWIENIU ŚCIAN/ STROPÓW NALEŻY PRZYJĄĆ WG WYMIARÓW NA RYSUNKU.
9. NIEPOKAZANE NA RYSUNKU OTWORY NALEŻY ZAMUROWAĆ.
10. WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH DOSTOSOWAĆ DO WYMIARÓW WYBRANEGO DOSTAWCY DRZWI. W RAZIE POTRZEBY POSZERZYĆ LUB UZUPEŁNIĆ CEGŁĄ PEŁNĄ LUB ZASTOSOWAĆ NADPROŻE.
11. NA PRZEMURowANYCH WYKONAĆ WYRÓWNIE TYNKIEM CEM.–WAP., GŁADŹ GIPSOWĄ I MALOWANIE FARBĄ.
12. NA ELEMENTACH CZĘŚLIWYCH WCHWYTRZ OBIEKTU JAK FLARY, SKLEPIENIE, ODKRAWANIA OKNA ITP. USUWAĆ WARSTWY FARBY, A NASTĘPNIE ZAMPREGNOWAĆ.
13. PRZEJŚCIA ELEMENTÓW INSTALACJI PRZEZ WARSTWY POKRYCIA DACHOWEGO (RURY, PRZEWODY, WYWIEWKI, KANARY ITP.) NALEŻY ODPOWIEDNIO USZCZELNIĆ ORAZ ZAZOLOWAĆ DO UŻYTEGO MATERIAŁU POKRYCIOWEGO.
14. ELEMENTY BALUSTRAD I PODWIETRZI NIE ZESTAWIONE, A POKAZANE NA RYSUNKACH WYKONAĆ ZGODNIE Z RYSUNKIEM AB.IS.15.
15. TRASY TECHNOLOGICZNE POWOSTAŁE W BUDYNKU OCZWNYM NA POZIOME PODDASZA NIEUŻYTKOWANEGO WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI.
16. W KLASACH DO NAUKI INSTRUMENTU NALEŻY ZAMONTOWAĆ NA ŚCIANACH BOCZNYCH DYFUZORY WYCIĄGAJĄCE DŹWIĘK. KONSTRUKCJA DYFUZORA OPARTA Z SZKIELETU RESORUM KWADRATOWEGO O OKRESIE 7. MODUŁ SKŁADA SIĘ ZE STUDZIENEK O ZMIENNEJ GŁĘBOKOŚCI I STAŁEJ SZEROKOŚCI 65mm. WYMAR DYFUZORA 112x112x15 cm. ZLOKALIZOWNE NA ŚCIANACH BEZ PERFORACJI AKUSTYCZNEJ.