

# Wykaz przepompowni

Lp.	Symbol	Lokalizacja	Typ pompy	Ilość	P1 (kW) max moc czynna pobierana z sieci	P2 (kW) max moc na wale silnika	In (A) prąd nominalny pompy	Prowadnice	Uwagi					
1	P1	DTŚ	KRTK 200-401/206UG-S	2	wg. załącznika „Zbiornicze zestawienie urządzeń w pompowniach P1, P2, P3, P4” oraz DTR - DTŚ									
			KRTK 300-400/326UG-S	2										
2	P2	DTŚ	KRTK 300-400/506UG-S	2										
			KRTK 200-401/326UG-S	2										
3	P3	DTŚ	Sewablock K 150-315/G H-200L04	2										
			Sewablock K 150-315/G H-200L04	2										
4	P4	DTŚ	KRTK 200-401/266UG-S	2										
			KRTK 300-400/506UG-S	2										
5		ul. Karpacka	KSB typ Amarex NF 80-220/034 ULG-135	2						2,6	1,9	5,87	Prowadnica liniowa	parametry: Q=25 l/s Htłocz. = 4,50 m sł. H2O Sterowanie: szafy sterownicze Ecol-Unicon – TYP 2
6		ul. Reymonta	KSB typ Ama-Drainer B-100-75-S o mocy 9,1kW, 0,4kV	3							9,1			parametry: Q= 35 l/s Htłocz. = 10m sł. H2O.
7		ul. Astrów	KSB typ Amarex NF 65-220/014 ULG-175	2	1,94	1,3	3,54	Prowadnica liniowa	parametry: Q=20 l/s Htłocz. = 4,50 m sł. H2O Sterowanie: szafy sterownicze Ecol-Unicon – TYP 2					
8		przy C H Arena ul. Nadrzeczna	KSB pompy zatapialne	2	Brak danych w zakresie parametrów									
9		ul. Łukasiewicza	KSB typ Amarex NF 80-220/034 ULG-150	2	wg. załącznika DTR - Łukasiewicza									
10		ul. Bojkowska	KSB: KRT K250-400/206 UG-S	4	wg. załącznika pompownia Bojkowska									