OZNACZENIA :

- istniejące koryto kablowe podwieszone pod sufitem
- rzutnik
- G – głośnik
- K – kamera
- istniejące drzwi
- istniejąca witryna szklana
- istniejąca kratka wentylacyjna
- istniejące nawiewtrzaki okienne
- istniejący przewód wentylacyjny
- istniejący otwór wentylacyjny
- projektowany klimatyzator ścienny
- projektowany klimatyzator kasetonowy
- projektowany przebieg instalacji freonowej
- projektowany przebieg instalacji skroplin
- projektowany przebieg instalacji wentylacji
- projektowana kratka wentylacyjna
- istniejące ściany murowane (elementy budowalne)
- przebicia przez istniejące ściany
- projektowana obudowa przewodów instalacyjnych - zabudowa z płyt g-k
- sufit podwieszany rastrowy typu Raster Open Cell
- projektowana obudowa skroplin - zabudowa z płyt g-k
- projektowana obudowa przewodów instalacyjnych
- 201 – nr pomieszczenia
- zakres opracowania

ZESTAWIENIE POWIERZCH

200	Pom. biurowe 11,29 m2	230	Pom. biurowe 10,04 m2
201	Pom. biurowe 15,34 m2	235	Pom. biurowe 8,85 m2
202	Pom. biurowe 8,44 m2	236	Pom. biurowe 22,96 m2
203	Pom. biurowe 14,35 m2	255	Pom. biurowe 10,66 m2
203a	Pom. biurowe 4,37 m2	266	Pom. biurowe 19,69 m2
204	Pom. biurowe 51,05 m2	267	Pom. biurowe 7,08 m2
205	Pom. biurowe 17,37 m2		
206	Pom. biurowe 18,15 m2		
207	Pom. biurowe 17,85 m2		
208	Pom. biurowe 20,73 m2		
209	Pom. biurowe 11,70 m2		
210	Pom. biurowe 17,77 m2		
211	Pom. biurowe 18,44 m2		
212	Pom. biurowe 18,50 m2		
216	Pom. biurowe 18,44 m2		
217	Pom. biurowe 18,19 m2		
218	Pom. biurowe 17,71 m2		
219	Pom. biurowe 9,00 m2		
220	Pom. biurowe 11,70 m2		
221	Pom. biurowe 18,32 m2		
222	Pom. biurowe 7,59 m2		
223	Pom. biurowe 37,36 m2		
224	Pom. biurowe 8,36 m2		
229	Pom. biurowe 16,96 m2		

RAZEM : 488,26m2

* ze względu na specyfikę obiektu przed przystąpieniem do wyburzeń należy bezwzględnie pobrać wymiary z budowy i określić możliwość wykonania przebicia/ przewiertu próbnym odwiertem- w razie braku możliwości można je nieznacznie przesunąć a resztę elementów dostosować

** w pomieszczeniach, w których znajdują się wysokie szafy, mogące kolidować z proponowanymi jednostkami wew. klimatyzacji, należy umieścić je centralnie nad drzwiami, wew. pomieszczenia.

Uwaga:

- projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi,
- dokumentację rysunkową rozpatrywać łącznie z opisem technicznym,
- wszystkie wymiary sprawdzić na budowie,
- przed przystąpieniem do realizacji stolarki okiennej i drzwiowej pobrać rzeczywiste wymiary z budowy,
- wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
- wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów i dodatków koniecznych do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
- wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.

Prokliwent projektowanie instalacji sanitarnych

Montaż klimatyzacji i wentylacji wybranych pomieszczeń parteru, I, II, III, IV i V piętra budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 w Gliwicach – opracowanie dokumentacji projektowej" - zgodnie z umową nr OR.2510.12.2018, z dn. 30.07.2018r.

LOKALIZACJA		INWESTOR	
GLIWICE, UL. ZWYCIĘSTWA 21		MIASTO GLIWICE	
WYKONAŁ	**PODPIS**	**TREŚĆ RYSUNKU**	**NR. RYS.**
mgr inż. arch. MAŁGORZATA JURKIEWICZ upr. nr : 481/89 (spec. architektura) mgr inż. arch. ADAM KOŁODZIEJ mgr inż. arch. KATARZYNA KOWALSKA SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. WACŁAW KUPIEC upr. nr : 138/87 (spec. architektura)		Rzut II piętra - stan istniejący (etap 3)	**I-03**
		SKALA 1:100	**DATA** wrzesień 2018