



ZA.271.85.2020

Gliwice, 29-12-2020 r.

nr kor. UM.1274238.2020



Dotyczy: **Budowa ciągu pieszego w rejonie Teatru Miejskiego łączącego ul. Nowy Świat z ul. Zygmunta Starego**

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
tel. +48 32 231 30 41
fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
tel. +48 32 238-55-30
fax +48 32 238-55-27
za@um.gliwice.pl

Zwracam się z prośbą o zmianę zapisu SIWZ w rozdziale 21 pkt. 7 dotyczącego zapisu przedłożenia Zamawiającemu szczegółowego kosztorysu zgodnego ze złożoną ofertą, gdyż cena ofertowana będzie ceną ryczałtową a w umowie w & 7 pkt 12 na temat wszelkich robót wykraczających poza przedmiot świadczenia określony w § 1 ust. 2, z którymi wiąże się dodatkowe wynagrodzenie a które mogą być wykonywane jedynie po uprzedniej zgodzie Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego nie ma mowy o rozliczaniu robót dodatkowych lub zamiennych. Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia Wykonawcę roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

W związku z tym, zwracam się z prośbą o zmianę zapisu SIWZ rodz.21 pkt 7 na „Wykonawca, którego oferta została wybrana przedłoży zaakceptowany przez Zamawiającego uproszczony kosztorys, zgodny ze złożoną ofertą”.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją SIWZ pismo z dnia 29.12.2020r. nr kor. UM.1270670.2020

Pytanie nr 2:

Proszę o doprecyzowanie z jakiego materiału mają być wykonane elementy konstrukcyjne małej architektury (np. kosz do segregacji, lub ławki wiszące), ponieważ zgodnie z opisem winny być ze stali nierdzewnej, natomiast na rysunku jest dodatkowo kolor grafit RAL7021. Stali nierdzewnej się nie maluje, tylko zostawia szlifowaną. Tym samym podkonstrukcja ławki wiszącej, która jest mało widoczna, również, zgodnie z opisem winna być wykonana ze stali nierdzewnej. Jest to bardzo drogi materiał i w takim przypadku jego zastosowanie jest niepotrzebne. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie stali czarnej cynkowanej i malowanej proszkowo na kolor grafit RAL7021?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie stali czarnej cynkowanej i malowanej proszkowo na kolor grafit RAL7021.

Pytanie nr 3:

Proszę o doprecyzowanie lub wskazanie, w którym miejscu w projekcie znajduje się zestawienie ilości poszczególnych kolorów kostki brukowej. W załączonym do projektu pliku GKN_PW_ZESTAWIENIE, widnieją jedynie bliżej nieokreślone współrzędne i oznaczenia. Informacja ta ma istotny wpływ na wycenę. Ponadto, czy zamawiający zezwala na kostkę w odcieniach zbliżonych do barw żółty, czerwony, szary, grafitowy? Każdy producent kostki ma odrębne nazwy dla poszczególnych kolorów, ciężko znaleźć produkt odpowiadający wymiarom z projektu i jednocześnie zachowujący dokładnie podane kolory. Czy przykładowo kostka VECTA, firmy SEMMELROCK w kolorach bello, sabro, brezo, sombra odpowiada wymaganiom Zamawiającego? Zdjęcie poniżej.

Odpowiedź:

W przedmiarze robót załączonym do postępowania (Załącznik nr 5 -> Przedmiary -> Solskiego_Zagospodarowanie_Przedmiar) poz. 85 określa powierzchnię kostki kolorowej. Zamawiający informuje, iż zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać nawierzchnię z kostki bezfazowej trapezowej - kostka VECTA firmy SEMMELROCK w kolorach bello, sabro, brezo, sombra lub równoważna odpowiada wymaganiom Zamawiającego.

Informuję, że Zamawiający pismem z dnia 29.12.2020r. nr kor. UM.1270670.2020 dokonał modyfikacji SIWZ polegającej na dodaniu do ZAŁĄCZNIKA NR 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia ZESTAWIENIA NAWIERZCHNI Z PODZIAŁEM NA KOLORY KOSTKI.

Z poważaniem

Jolanta Górecka-Wróbel

Naczelnik Wydziału Zamówień
Publicznych

Kopia aa.