



ZA.271.16.2021

Gliwice, 24-05-2021 r.

nr kor.

Dotyczy: **Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zbożowej i Owczarskiej**

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
tel. +48 32 231 30 41
fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
tel. +48 32 2385530
fax +48 32
za@um.gliwice.pl

Pytanie nr 1:

Opinia GIG dołączona do dokumentacji (GLI.5122.288.2019.Za z dnia 30 lipca 2019 r.) informuję, że opiniowany rejon inwestycji jest poza terenem górniczym. Proszę o wyjaśnienie dlaczego w dokumentacji projektowej wszystkie elementy muszą mieć atest do stosowania w rejonach szkód górniczych? Czy Zamawiający dopuszcza materiały nieposiadające atestów do stosowania na terenach szkód górniczych?

Odpowiedź:

Zgodnie z informacją udzieloną przez OUG w Gliwicach (pismo GLI.5122.288.2019.Za z dnia 30 lipca 2019 r.) przedmiotowy teren jest położony poza terenem górniczym, jednak jest wzmianka na temat istnienia w tym rejonie obszaru górniczego Kopalni KWK Gliwice która została zlikwidowana decyzją Ministra Środowiska z dnia 2004r. Z tego powodu zapobiegawczo w projekcie zamieszczono zapisy dotyczące stosowania rur z aprobatą GIG do stosowania na terenach górniczych. Ze względu jednak na fakt, że ww. kopalnia została zlikwidowana 17 lat temu, oddziaływania terenu pogórniczego są bardzo znikome. Po analizie sytuacji Zamawiający po uzyskaniu akceptacji Projektanta dopuszcza użycie materiałów (rur i studni) bez atestu GIG do stosowania na terenach górniczych, jednak zastosowanie materiałów z takim atestem należy traktować niewątpliwie jako zaletę i większą gwarancję wytrzymałości systemu.

Z poważaniem

Jolanta Górecka-Wróbel

Naczelnik Wydziału Zamówień
Publicznych

Kopia aa.