

Katowice, dnia 10 grudnia 2020 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie zapisów art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 961), w związku z treścią §2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity w Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.10.2020 r. (data wpływu 16.10.2020 r.), sporządzonego przez Pana Wojciecha Brewczyńskiego, PROEKO Pracownia Projektowa, ul. Rudzka 28, 44-200 Rybnik, działającego w oparciu o załączone pełnomocnictwo Prezydenta Miasta Gliwice, w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach, stosownie do wniosków przedłożonego opracowania pod tytułem: „*Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej przebudowy pomieszczenia kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Goździkowej 2 w Gliwicach*”, sporządzonego przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż. mgr. inż. Pawła Królikowskiego oraz rzeczoznawcę budowlanego mgr. inż. Bronisława Kozdrasia,

postanawiam

wyrazić zgodę na spełnienie w rozpatrywanym budynku wymagania bezpieczeństwa pożarowego, zawartego w cytowanym powyżej rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, dotyczącego:

- spełnienia przez pomieszczenie przeznaczone do instalowania kotłów na paliwo gazowe wymagania PN dotyczącego jego lokalizacji na najniższej lub najwyższej kondygnacji budynku (§176 ust. 1),

w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, wskazany w przedłożonym opracowaniu, w szczególności wskutek zrealizowania następujących zadań wynikających z przyjętej koncepcji bezpieczeństwa:

- 1) zabezpieczenia oraz wydzielenia kotłowni gazowej w piwnicy jako odrębnej strefy pożarowej poprzez:
 - a) wydzielenie jej ścianami i stropem o klasie odporności ogniowej co najmniej REI120,
 - b) zamknięcie jej drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI60 z samozamykaczem, otwierającymi się na zewnątrz pomieszczenia, wyposażonymi w dźwignię antypaniczną lub inne rozwiązanie równorzędne, umożliwiające ich otwarcie pod wpływem nacisku,
 - c) zabezpieczenie przejść instalacyjnych przechodzących przez jej ściany i strop do klasy odporności ogniowej EI120,
 - d) wyposażenie jej w urządzenia sygnalizacyjno – odcinające dopływ gazu,
 - e) wyposażenie jej w lampę oświetleniową o stopniu ochrony IP65,

- 2) wyposażenia pomieszczenia kotłowni w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu co najmniej 5 lx, wykonane zgodnie z PN, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
- 3) wykonania przewodów instalacji gazowej zasilających kotły jako spawanych bez szwu,
- 4) zamknięcia wejść z klatki schodowej do piwnicy drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI30 z samozamykaczami, w miejscach wskazanych w części graficznej ekspertyzy.

Pozostałe wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego należy spełnić w sposób bezpośrednio określony w obowiązujących przepisach techniczno – budowlanych, przeciwpożarowych i PN.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 126 §4 oraz art. 107 §4 Kpa odstąpiono od uzasadnienia niniejszego postanowienia, w związku z uwzględnieniem w całości żądania strony.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od jego doręczenia.



z up.
ŚLĄSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
[Signature]
st. bryg. mgr inż. Mirosław SYNOWIEC
zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

Otrzymuje:

- 1) Wojciech Brewczyński
PROEKO Pracownia Projektowa
ul. Rudzka 28
44-200 Rybnik (+1 egzemplarz ekspertyzy).

Do wiadomości:

- 2) KM PSP Gliwice (+1 egzemplarz ekspertyzy),
- 3) WZ KW PSP – a/a (+1 egzemplarz ekspertyzy).