

Edytor
Telefon
faks
e-Mail


Spis treści

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 UL. LEWKONII 2 W GLIWICACH

Spis treści	1
KOTŁOWNIA pom 1	
Podsumowanie	2
KOTŁOWNIA pom 2	
Podsumowanie	3
AW KOTŁOWNIA pom 1	
Podsumowanie	4
AW KOTŁOWNIA pom 2	
Podsumowanie	5

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

KOTŁOWNIA pom 1 / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 2.900 m, Wysokość montażu: 2.900 m,
Współczynnik konserwacji: 0.67

Wartości Lux, Skala 1:73

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	237	146	328	0.614
Podłoga	20	182	114	231	0.624
Sufit	50	61	18	351	0.302
Ściany (4)	40	151	28	1279	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 7 x 4 Punkty
Margines: 0.000 m


Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	4	Beghelli SpA 40003 BS100 LED REGOLABILE S670 4K STEP 1 (1.000)	3500	3500	25.0
W sumie:			13999	W sumie: 14000	100.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $4.56 \text{ W/m}^2 = 1.92 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 21.95 m^2)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

KOTŁOWNIA pom 2 / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 2.900 m, Wysokość montażu: 2.900 m,
Współczynnik konserwacji: 0.67

Wartości Lux, Skala 1:64

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	282	180	386	0.638
Podłoga	20	210	114	264	0.544
Sufit	50	63	19	352	0.309
Ściany (4)	40	156	39	525	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 8 x 3 Punkty
Margines: 0.000 m


Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	4	Beghelli SpA 40003 BS100 LED REGOLABILE S670 4K STEP 1 (1.000)	3500	3500	25.0
W sumie:			13999	W sumie: 14000	100.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $5.13 \text{ W/m}^2 = 1.82 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 19.48 m^2)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

AW KOTŁOWNIA pom 1 / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 2.900 m, Współczynnik konserwacji: 0.67

Wartości Lux, Skala 1:73

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	10	5.10	14	0.509
Podłoga	0	9.94	3.47	15	0.349
Sufit	0	2.76	0.02	53	0.006
Ściany (4)	0	7.49	0.08	24	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.000 m
Siatka: 7 x 4 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	BEGHELLI SPA 19293 F65LED 24GL IP65 AT OPT SE8LTO (1.000)	800	800	7.5
2	1	BEGHELLI SPA 19293 F65LED 24GL IP65 AT OPT SE8LTO (Typ 1)* (1.000)	250	250	7.5


*Zmienione dane techniczne

W sumie: 1050 W sumie: 1050 15.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $0.68 \text{ W/m}^2 = 6.82 \text{ W/m}^2 / 100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 21.95 m^2)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

AW KOTŁOWNIA pom 2 / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 2.900 m, Współczynnik konserwacji: 0.67

Wartości Lux, Skala 1:64

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	10	4.87	15	0.472
Podłoga	0	10	2.89	15	0.289
Sufit	0	3.89	0.00	52	0.000
Ściany (4)	0	7.34	0.00	72	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.000 m
Siatka: 8 x 3 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	BEGHELLI SPA 19293 F65LED 24GL IP65 AT OPT SE8LTO (1.000)	800	800	7.5
2	1	BEGHELLI SPA 19293 F65LED 24GL IP65 AT OPT SE8LTO (Typ 1)* (1.000)	250	250	7.5

*Zmienione dane techniczne

W sumie: 1050 W sumie: 1050 15.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $0.77 \text{ W/m}^2 = 7.46 \text{ W/m}^2 / 100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 19.48 m^2)