

7	Trójnik z zaworem kulowym spustowym 1/2"	1
6	Redukcja PE Dz63/25	1
5	Adapter Dz25-3/4"	1
4	Filtr siatkowy DN20	1
3	Z. antyskażeniowy DN20 typu EA z możliwością podwójnego nadzoru	1
2	Zawór odcinający DN20	3
1	Wodomierz skrzydełkowy Q3= 2,5 m3/h; DN20	1
Lp.	NAZWA	Ilość



**UWAGI:**

1. Lokalizacja studzienki wodomierzowej wg. Planu sytuacyjnego
2. Studzienkę należy utrzymywać w stanie suchym, należy zastosować wazy typu szczelnego
3. Przejście przewodu przez studz. należy wykonać szczelnie.
4. Studnia musi być wyposażona w rzapie umożliwiające odwodnienie studzienki za pomocą pompy

B	05.2021
A	03.2021
NR REVIZJI	DATA REVIZJI

architekci PL

KREATYWNA PRZESTRZEŃ

SPECJALNOŚĆ: sanitarna	FUNKCJA: projektant	NAZWISKO: mgr inż. Grzegorz CAL	NR UPRAWN. SLK/4443/POOS/12	DATA 10.2020	PODPIS 
SPECJALNOŚĆ: sanitarna	FUNKCJA: sprawdzający	NAZWISKO: mgr inż. Paweł SCHABOWICZ	NR UPRAWN. SLK/8896/PBS/19	DATA 10.2020	PODPIS 
SPECJALNOŚĆ:	FUNKCJA:	NAZWISKO:	NR UPRAWN.	DATA	PODPIS
SPECJALNOŚĆ:	FUNKCJA:	NAZWISKO:	NR UPRAWN.	DATA	PODPIS

Dokumentacja podlega ochronie zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych

FIRMA:	INWESTOR:	LOKALIZACJA I INWESTYCJI:	TEMAT:	NR. RYSUNKU
architekciPL JERZY HNAT 44-100 Gliwice ul. Kościelna 1/7 tel/fax (32)2705637	GLIWICE MIASTO NA PRAWACH POWIATU ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice	działki nr: 153,156 oraz 893 obręb 0020 Brzezinka 44-164 Gliwice, ul. Zamojska	Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka - opracowanie dokumentacji projektowej (2)  PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH	IZ-06
FAZA	BRANZA	SKALA	NAZWA RYSUNKU:	
PB	SANITARNA	1:25	Studnia wodomierzowa z zestawem wodomierzowym na czas budowy	