

Prezydent Miasta Gliwice
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

Gliwice, dn. 07.10.2020 r.

Znak sprawy: GE.6630.144.2020

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

z dnia 07.10.2020 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2020 r. poz. 276 t.j. ze zmianami)

Przedmiot narady:	przyłącze elektroenergetyczne, przyłącze telekomunikacyjne, przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze kanalizacji deszczowej, sieć elektroenergetyczna, zewnętrzna instalacja gazowa.
Lokalizacja:	Gliwice, ul. Zamojska, Brzezinka, dz.: 153, 155, 156, 890, 893
Wnioskodawca:	ARCHITEKCIPL HNAT JERZY ul. Kościelna 1/7, 44-100 Gliwice
Przewodniczący:	Grzegorz Karkowski
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	04.09.2020 r.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM- Gliwice elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Bez uwag.	Iwona Seferowicz
2	Wydział Gospodarowania Wodami UM-Gliwice elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie 1. Dokumentację projektową w zakresie odprowadzenia wód opadowych z terenu inwestycji należy uzgodnić z Wydziałem Gospodarowania Wodami. 2. Należy pisemnie wystąpić o wydanie warunków technicznych zabezpieczenia skrzyżowań proj. sieci / przyłączy z istniejącą miejską siecią kanalizacji deszczowej. 3. Należy zwrócić uwagę na występujące w rejonie przedmiotowej inwestycji sieci drenarskie.	Małgorzata Sobusik
3	Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA w Katowicach elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Brak kolizji z infrastrukturą GPW S.A. Katowice Wpisano na podstawie korespondencji z 7 października 2020 r., zarejestrowanej pod numerem UM.932249.2020.	Łukasz Pielka Mistrz
4	Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Uzgodniono bez uwag.	Robert Małek

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Dokument wygenerował(a): EWA DOKTÓR, dn. 08-10-2020 11:11:40

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

5	Netia SA Zespół Utrzymania Usług Region Południowy elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Bez uwag. Wpisano na podstawie korespondencji z 7 października 2020 r., zarejestrowanej pod numerem UM.933803.2020.	Alan Krulikowski
6	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA Oddział w Świerklanach elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Bez uwag. Wpisano na podstawie korespondencji z 7 października 2020 r., zarejestrowanej pod numerem UM.931324.2020.	Gabriela Gocyla-Moś Starszy Specjalista
7	Orange Polska Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Katowice elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
8	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Gliwicach elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Bez uwag. Wpisano na podstawie korespondencji z 7 października 2020 r., zarejestrowanej pod numerem UM.935110.2020.	Szymon Majcherczyk
9	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze, Dział Stacji i Sieci Gazowych elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
10	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze, Gazownia w Gliwicach elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Bez uwag. Wpisano na podstawie korespondencji z 5 października 2020 r., zarejestrowanej pod numerem UM.923955.2020.	Marek Mielnik Specjalista d.s. technicznych
11	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Gliwice sp. z o.o. elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Bez uwag. Wpisano na podstawie korespondencji z 6 października 2020 r., zarejestrowanej pod numerem UM.926083.2020.	Klaudia Buchta
12	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gliwicach elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Projektowaną trasę przyłącza: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej przy ul. Zamojskiej, dz. nr 153, 155, 156, 890 i 893 uzgadnia się na podstawie pisma znak TZT/3246/2018/11206 z dnia 06.11.2018 r. Projektowaną trasę: - przyłącza gazowego i zewnętrznej instalacji gazowej, przyłącza elektroenergetycznego, przyłącza telekomunikacyjnego, przyłącza kanalizacji deszczowej oraz sieci elektroenergetycznej uzgadnia się na warunkach: Należy zachować przepisowe odległości od przewodów wod. - kan. zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Na skrzyżowaniach z przewodami wod. - kan. projektowany przewód gazowy ułożyć w rurze ochronnej. Na skrzyżowaniach z przewodami wodociągowymi projektowane przyłącza: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, oraz sieci elektroenergetycznej ułożyć w rurze ochronnej. Długość rury i jej odległość od przewodów wod. - kan. przewidzieć zgodnie z normą. Prace w obrębie przewodów wod. - kan. prowadzić pod nadzorem PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach. Przed ich rozpoczęciem dostarczyć zlecenie na pełnienie tego nadzoru. W razie konieczności zabezpieczenia przewodów wod. - kan. w rejonie kolizji z projektowaną inwestycją koszty z tym związane poniesie Inwestor. W przypadku wykonywania przewiertu należy sprawdzić położenie przewodów wod. - kan. za pomocą przekopów kontrolnych. O przystąpieniu do robót ziemnych powiadomić z min. dwutygodniowym wyprzedzeniem Dział Sieci Wodociągowej	Krzysztof Morawiec Specjalista d.s. technicznych

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

2021-05-18


Dokument wygenerował(a): EWA DOKTÓR, dn. 08-10-2020 11:11:40

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

		i Gospodarki Wodmierzowej, tel. 605 034 408 i Dział Sieci Kanalizacyjnej, tel. 663 023 664. Wpisano na podstawie korespondencji z 7 października 2020 r., zarejestrowanej pod numerem UM.931338.2020.	
13	Tauron Dystrybucja SA, Oddział w Gliwicach elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu naszych urządzeń - sieci napowietrzne nN należy wykonywać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz Warunkami porozumienia kolizyjnego. Wpisano na podstawie korespondencji z 7 października 2020 r., zarejestrowanej pod numerem UM.933040.2020.	Beata Kosmala Starszy Specjalista d.s. uzgodnień branżowych
14	Tramwaje Śląskie SA elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Bez uwag. Wpisano na podstawie korespondencji z 7 października 2020 r., zarejestrowanej pod numerem UM.931551.2020.	Piotr Wróbel Specjalista koordynator ds. trakcji elektrycznej
15	Wydział Architektury i Budownictwa UM -Gliwice elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Bez uwag.	Grażyna Klose
16	Wydział Inwestycji i Remontów UM -Gliwice elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie bez uwag	Tomasz Plewiński
17	Wydział Planowania Przestrzennego UM -Gliwice elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie bez uwag	Magdalena Gowin
18	Wydział Usług Komunalnych UM -Gliwice elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie brak uwag	MAGDALENA JURCZYK
19	Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Wymagana zgoda tut. jednostki na lokalizację infrastruktury technicznej w pasie drogowym dróg publicznych i wewnętrznych będących w zarządzie tut. jednostki.	Dorota Sokół

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Naczelnika
Wydziału Geodezji i Kartografii

Grzegorz Karkowski

Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 t.j. ze zmianami). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 t.j. ze zmianami) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 t.j. ze zmianami).

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM



Dokument wygenerował(a): EWA DOKTÓR, dn. 08-10-2020 11:11:40

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

2021 -05- 18