

ZTEMM/63/2020

Gliwice, 22.06.2020r.

Sz. P. Jerzy Hnat
ARCHITEKCI PL
ul. Kościelna 1/7
44-100 Gliwice

Dot: Pomiaru ciśnienia i wydajności na hydrancie, zlokalizowanych w pobliżu ul. Zamojskiej dz. nr 153, 155 w Gliwicach.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na złożone przez Pana pismo z dnia 3.06.2020r. w sprawie wykonania pomiarów ciśnienia dla hydrantów, zlokalizowanych w pobliżu ul. Zamojskiej dz. nr 153, 155 w Gliwicach, informujemy, że w dniu 18.06.2020r. Pogotowie Wodociągowe wykonało pomiary we wskazanej lokalizacji i ciśnienia w sieci wynoszą odpowiednio:

- hydrant podziemny DN 80 usytuowany w pobliżu ul. Zamojskiej dz. nr 153, 155:
 - ciśnienie statyczne: około 4,6 bar
 - ciśnienie dynamiczne: około 2,4 bar
 - wydajność: 10,98 l/s,

W załączeniu przesyłamy mapę z lokalizacją hydrantów, na których wykonane były pomiary. Sieć wodociągowa w Gliwicach, z uwagi na brak technicznych możliwości dostarczenia wymaganej ilości wody na potrzeby ppoż., nie zapewnia pełnego zabezpieczenia obiektu w wodę do tych celów. Ciśnienie jak i wydajność sieci wodociągowej są wielkościami zmiennymi w ciągu doby, w zależności od rozbiórów oraz nieprzewidzianych zdarzeń, zatem pełne zabezpieczenie ppoż. należy rozwiązać w sposób indywidualny.

Z poważaniem,

DYREKTOR TECHNICZNY

Adam Kamionka

Sprawę prowadzi: Grzegorz Lipowski tel. 32 338 71 90.

Kopia:

1. Dział ZTEMM a/a

Załączniki:

1. Mapa

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
3010301508000000804347003
NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 199 409 500,00 zł

Biurowy Obsługa Klienta: tel.: +48 32 338 71 71
tel.: +48 32 232 17 06
fax.: +48 32 232 31 35
bok@pwik.gliwice.pl
Sekretariat: tel.: +48 32 232 25 12

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

pwik@pwik.gliwice.pl
www.pwik.gliwice.pl

