



kanalizacja w jezdni




1 Konstrukcja odtworzenia nawierzchni bitumicznej

KONSTRUKCJĘ ODTWORZENIA NAWIERZCHNI WYKONAĆ WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO ODTWORZENIA NAWIERZCHNI BRANŻY DROGOWEJ

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA WYKOPU



kanalizacja w terenie zielonym



OBJAŚNIENIA

Minimalna szerokość wykopu B:

- 1) dla  $1,00 < G < 1,75 = 0,80m$
- 2) dla  $1,75 < G < 4,00 = 0,90m$
- 3) dla  $G > 4,0m = 1,0m$

Minimalna przestrzeń robocza wykopu a:

- 1) dla  $DN < 350 = 0,25m$
- 2) dla  $350 < DN < 700 = 0,35m$
- 2) dla  $700 < DN < 1200 = 0,45m$
- 2) dla  $DN > 1200 = 0,50m$

gdzie G - głębokość wykopu  
DN - średnica nominalna rury

PRZYKŁADOWO DLA RURY DN800

$B=0,8+2x0,45m=1,70m$

UWAGI

Odcinki kanalizacji zlokalizowane w warstwie nasypu kontrolowanego należy posadzić na doziarnonym i dogęszczonym podłożu na którym należy uformować geotracierak z materiału piaszczysto-żwirowego o gr. min. 50cm. Odcinki kanalizacji zlokalizowane w warstwach pyłów (otwór nr 1) należy posadzić na warstwie chudego betonu gr. min. 40cm a następnie na podsypce piaszkowej gr. 20cm.

<b>WATER SERVICE</b>			
Mariusz Wiewiórski			
NAZWA OBIEKTU	BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ	42-100 Tychy	8/13
ADRES OBIEKTU	GLIWICE, UL. METALOWCÓW	ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice	ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
INWESTOR	Glwice - Miasto na prawach powiatu, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice	ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice	ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Mariusz Wiewiórski	SANITARIJA	mgr inż. Mariusz Wiewiórski
SPRACOWZAJĄCY	mgr inż. Janusz Spalek	SANITARIJA	mgr inż. Janusz Spalek
NAZWA RYS.	PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE WYKOPÓW		
DATA	07.2021	SKALA	1:20
		RYS NR	08