

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Gliwicach  
ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice  
Infolinia: +48 32 606 0 616



Adres do korespondencji:  
ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice  
info@tauron-dystrybucja.pl

1041040937



Gliwice, dnia 02.12.2020 r.

**Firma ABS**  
**Ochrona Środowiska Sp. z o.o.**  
**Ul. Wierzbowa 14**  
**40-169 Katowice**

**Sygnatura: TD/OGL/OME/2020-12-02/0000005**

Dotyczy: Zagospodarowania wód opadowych w okolicy ul. Syriusza – wytyczne zabezpieczenia linii elektroenergetycznych

**W odpowiedzi na Państwa pismo podajemy następujące warunki zabezpieczenia urządzeń energetycznych:**

1. Istniejący kabel nN na odcinku kolidującym z projektowaną inwestycją należy odkopać i zabezpieczyć rurami ochronnymi, dwudzielnymi typu AROT Ø110 koloru niebieskiego.
2. Dokładne położenie oraz głębokość zakopania kabla należy określić za pomocą przekopów kontrolnych.
3. Rury ochronne powinny wykraczać 0,5 m poza obręb kolizji.
4. Należy zwrócić się do TAURON Dystrybucja S.A. Region Gliwice o nadzór branżowy, na czas prowadzenia prac ziemnych w pobliżu naszych urządzeń. Zlecenie nadzoru należy przesłać na adres 40 – 389 Katowice ul. Lwowska 23.
5. Projekt techniczny z zaznaczeniem sposobu (typu i długości rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli energetycznych należy uwzględnić w dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji, którą należy przedłożyć do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. Wydział Eksploatacji, wysyłając na adres 40 – 389 Katowice ul. Lwowska 23.
6. Prace przy urządzeniach energetycznych należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. Uwzględnić konieczność wyłączeń urządzeń i powiadomienia klientów.
8. Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym.
9. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
10. Wszelkie prace związane z zabezpieczeniem kabli należy wykonać kosztem i staraniem Inwestora.
11. Ważność niniejszych warunków ustala się na okres dwóch lat od daty ich wydania.
12. Obowiązuje treść wywiadu branżowego z dn. 17.08.2020 r. wydanego przez TAURON Dystrybucja S.A.

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.  
Pełnomocnik  
  
Katarzyna Brzyska

Kopia:

1. TDOGL/OME
2. Klient