

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Gliwicach

ul. Rolników 447, 44-141 Gliwice
tel. 32 331 49 95, faks 32 331 50 00
marek.mielnik@psgaz.pl
krystian.rzezniczek@psgaz.pl

FIRMA

ABS-OCHRONA ŚRODOWISKA

ul. Wierzbowa 14
40-169 Katowice

Wasz znak: L.dz.. ML/ABS-0125.1.20
Nasz znak: 0159.463.643.5384.160083514.20

Gliwice, 11.12.2020

Dot.: informacji branżowej uzbrojenia podziemnego terenu dla potrzeb uzgodnienia budowy oraz sposobu zabezpieczenia sieci gazowej względem projektowanej **kanalizacji deszczowej** odprowadzającej wody opadowe w Gliwicach w rejonie ul. Syriusza.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 25.11.2020 informujemy, że w zakresie opracowania naniesiono czynną sieć gazową niskiego ciśnienia PE, której przebieg koliduje z projektowanym rurociągiem kanalizacji deszczowej i rurami drenarskimi.

Informujemy, że przy wszelkich pracach planowanych projektowych i wykonawczych w obrębie wykazanej sieci gazowej – istniejącej, projektowanej i planowanej należy zachować przepisowe odległości od gazociągów;

- poziome zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013, (Dziennik Ustaw z dn. 04.06.2013, poz. 640) załącznik nr 2, tabela nr 3.
- pionowe zgodnie z PN-91/M-3450.

Do przebiegu przedstawionej przez Państwa trasy kanalizacji deszczowej uwag nie wnosimy.

Z uwagi na to, że prace będą prowadzone w pobliżu naszych urządzeń Inwestor przed ich rozpoczęciem winien skontaktować się z Gazownią w Gliwicach celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami. Nadzór wykonywany jest odpłatnie, na który Inwestor powinien przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

Wykopy w pobliżu naszych urządzeń prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Sposób **ewentualnych** zabezpieczeń miejsc kolizji gazociągów z planowanym rurociągiem zostanie ustalony na placu budowy po ich odkryciu i dokonaniu oględzin przez naszego pracownika podczas pełnionego nadzoru. Przed zasypaniem wykopu należy bezwzględnie uzyskać pozytywną opinię naszego przedstawiciela.

W zakresie opracowania nie występują gazociągi podwyższonego średniego oraz wysokiego ciśnienia – w obsłudze Działu Zarządzania Majątkiem Sieciowym - Sekcji Ewidencji Majątku i Uzgodnień w Zabrzu.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Czynności w Głównym
Marcin Kroczyk

Cennik poz. 5.3.1.1

1x100.00PLN + VAT

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.