



URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

UK.7021.6.14.2021

Gliwice, 24.02.2021 r.

nr kor. UM.344377.2021/KF



**FIRMA ABS - OCHRONA
ŚRODOWISKA SPÓŁKA Z O.
O.**

ul. WIERZBOWA 14
40-169 KATOWICE

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Godziny pracy Urzędu
Miejskiego:
poniedziałek - środa:
8:00 - 16:00;
czwartek: 8:00 - 17:00;
piątek: 8:00 - 15:00

Wydział Usług Komunalnych

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 238 54 21
Fax +48 32 238 55 80
uk@um.gliwice.pl

W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: UK.7021.6.14.2021

Dotyczy: warunków technicznych zabezpieczenia skrzyżowań projektowanych sieci/przyłączy z miejską siecią oświetleniową dla zadania pn.: "Zagospodarowanie wód opadowych w okolicy ul. Syriusza - wykonanie dokumentacji projektowej".

W odpowiedzi na państwa wniosek nr ML/ABS-GS.1.1/21 dostarczone w dniu 19 lutego 2021r., Wydział Usług Komunalnych informuje, że w zakresie oświetlenia uzgadnia projektowaną budowę sieci/przyłączy wskazanych na dołączonym planie zagospodarowania w miejscach skrzyżowania i zbliżeń do infrastruktury oświetleniowej pod następującymi warunkami:

1. prowadzenia wszelkich prac w pobliżu infrastruktury oświetleniowej zgodnie z obowiązującymi normami PN-E-05100; NSEP-E-004 i przepisami B.H.P.,
2. zachowania odległości poziomej od skrajni osi słupa oświetleniowego tak, aby nie uległ on uszkodzeniu lub zniszczeniu,
3. wykonywania prac w rejonie występowania infrastruktury oświetleniowej ręcznie, w sposób nie naruszający istniejących kabli zasilających oświetlenie oraz słupów i opraw,
4. zabezpieczenia kabli zasilających oświetlenie uliczne


w miejscach skrzyżowań, na szerokości wykopu komory przewiertowej rurą osłonową dwudzielną Arot typu A 110 PS w kolorze niebieskim, wloty rur należy uszczelnić pianką poliuretanową,

5. zlecenia płatnego nadzoru branżowego na czas prowadzenia prac ziemnych w pobliżu naszych urządzeń oświetleniowych firmie zajmującej się bieżącym utrzymaniem oświetlenia stanowiącego

własność Gminy (w chwili realizacji inwestycji, o kontakt należy zwrócić się do tutejszego Wydziału),

6. niezwłocznego powiadomienia tutejszego Wydziału w razie uszkodzenia lub zniszczenia słupa oświetleniowego, oprawy lub kabla oraz niezwłocznego naprawienia szkody, przy czym, całkowity koszt naprawy lub wymiany punktu oświetleniowego, oprawy lub kabla pokryje wykonawca działający w imieniu inwestora.

Powyższe warunki zachowują swoją ważność przez 2 lata od dnia wydania.

Naczelnik Wydziału
Usług Komunalnych

Mariola Pendzialek

Kopia:

- UK a/a

Załączniki:

1. plan zagospodarowania terenu – zwrot 1 egz.,
2. informacja o ochronie danych osobowych.

Przygotowała: Kamila Ferenc (oświetlenie uliczne) tel.32 239 11 10.