



ZA.271.1.2022

Gliwice, 24-02-2022 r.

nr kor. UM.310316.2022



Dotyczy: **Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Lewkonii 2 - przebudowa kotłowni wraz z przyłączem gazowym (2)**

## Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia

ul. Zwycięstwa 21  
44-100 Gliwice  
tel. +48 32 231 30 41  
fax +48 32 231 27 25  
boi@um.gliwice.pl  
www.gliwice.eu

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w imieniu zamawiającego informuję, że specyfikacja warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:

**W Załączniku nr 8 do Specyfikacji warunków Zamówienia (SWZ) - dokumentacja projektowa**, w Projekcie Wykonawczym: „budowy kotłowni gazowej wraz z wewnętrzną instalacją gazu oraz rozbiórką pomieszczenia składu opału w ramach zadania: Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Lewkonii 2 w Gliwicach – przebudowa kotłowni wraz z przyłączem gazowym” – w części instalacyjnej, w zakresie opisu technicznego

### Wydział Zamówień Publicznych

ul. Zwycięstwa 21  
44-100 Gliwice  
tel. +48 32 238-55-30  
za@um.gliwice.pl

#### - w punkcie 1.1.4 „Opis rozwiązania”

##### **jest:**

Dla pokrycia zapotrzebowania ciepła obiektu na potrzeby c.o. i c.w.u. dobrano dwa gazowe kotły kondensacyjne pracujące w kaskadzie, każdy o znamionowej mocy cieplnej 13,0-62,6kW (80/60oC). Kotły posiadają wspólny kolektor spalin i wspólny kolektor powietrzny.

##### **powinno być:**

Dla pokrycia zapotrzebowania ciepła obiektu na potrzeby c.o. i c.w.u. dobrano dwa gazowe kotły kondensacyjne pracujące w kaskadzie, każdy o znamionowej mocy cieplnej 13,0-62,6kW (80/60oC). Kotły posiadają wspólny kolektor spalin i wspólny kolektor powietrzny. Kaskada dwóch gazowych kotłów kondensacyjnych (równej mocy i tego samego typu) o łącznej mocy cieplnej nie mniej niż 125 kW (przy 80/60oC). Maksymalne przewymiarowanie równe 5%.

Z poważaniem

Jolanta Górecka-Wróbel

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych