



UWAGA
Instalację zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych oraz w miejscach wyeksponowanych z rur ze stali nierdzewnej cienkościennej. Materiałów tych nie wolno jednak łączyć bezpośrednio ze sobą. Między nimi należy zamontować kształtkę dystansową z brązu lub mosiądzu, dzięki której odstęp pomiędzy elementem konstrukcyjnym ze stali ocynkowanej a elementem konstrukcyjnym ze stali szlachetnej będzie odpowiadał przynajmniej zewnętrznej średnicy rury.

- LEGENDA:**
- rura stalowa nierdzewna cienkościenna
 - rura stalowa ocynkowana

tytuł projektu	INSTALACJA HYDRANTOWA - ROZWIĘCIĘ			nazwisko	mgr inż. M.Puc	nr idr.	SLK0761PWOS05	podpis
				aproba	mgr inż. K.Odlanicka-Poczobut	nr idr.	SLK0480PWOS04	
opis	DOSTOSOWANIE BUDYNKU URZĘDU MIASTA DO OBOWIAZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPZ WRAZ Z KONTROLĄ DOSTĘPU							
inwestor	Miasto Gliwice 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21							
branża	INSTALACYJNA			stadium	PROJEKT WYKONAWCZY	nr projektu	295/17/BR/2019	data 02.2020
				skala	1:100	autor	IH.10	