



P4

LEGENDA:

- H-25** hydrant 25 z węzłem półzastępnym min. ciś. d. 0,2 MPa, q=1,0 l/s (60l/min), h-montażu 1350±100 mm
- H-26** projektowany hydrant 82 z węzłem płaskoskładanym min. ciś. d. 0,2 MPa, q=2,5 l/s (150l/min), h-montażu 1350±100 mm
- PH1** projektowany plan hydrantowy
- Instalacja hydrantowa prowadzona w brudach**
- Instalacja hydrantowa obudowana g-k**
- Instalacja hydrantowa ze stali nierdzewnej cienkościenną**
- wydziałenie popł. klatek schodowych**

UWAGA
- ze względu na specyfikę obiektu należy bezwzględnie przed wykonaniem przebieć pod instalację sprawdzić możliwość ich wykonania we wskazanym miejscu próbnym odwiertem - w razie braku możliwości można je nieznacznie przesunąć a resztę elementów dostosować, przewiertły dla pionów hydrantowych wykonywać od spodu stropu w miejscu pustaka akermana (wiercenie od góry może spowodować trafienie na belkę stropową!!)
- wszystkie przejścia instalacji hydrantowej przez strop i ściany oddzielenia pożarowego należy uszczelnić zaprawą ogniochronną zgodnie z zaleceniami producenta
- instalację hydrantową prowadzić w miarę możliwości po trasie istniejącej instalacji, w razie kolizji dostosować i powiadomić projektanta

tytuł rysunku INSTALACJA HYDRANTOWA - PIĘTRO 4		nazwisko mgr inż. M. Puc	nr upr. BLX0761PW0505	podpis
oprac. mgr inż. K. Odianicka-Poczołut		projektował mgr inż. K. Odianicka-Poczołut	data 25/11/2019	data 02.2020
inwestor Miasto Gliwice 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21		studium PROJEKT WYKONAWCZY		nr projektu 25/17/BR/2019
BAUREN BAUREN - Renata Pidr ul. Świerkarska 12 44-200 Rybnik tel / fax: 32 42 25 137 www.bauren.pl		branża Instalacyjna		skala 1:100
				numer rysunku IH.06

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PIĘTRO IV		
Nr / No	NAZWA POMIESZCZENIA	Pow. [m2]
400	Pom. biurowe	32,85
401	Pom. biurowe	17,08
402	Pom. biurowe	18,08
403	Pom. biurowe	17,37
404	Archiwum	14,88
405	Pom. biurowe	18,98
406	Pom. biurowe	19,72
407	Pom. biurowe	18,25
408	Pom. biurowe	16,80
409	Pom. biurowe	15,83
410	Pom. biurowe	20,28
411	WC	8,43
412	WC	3,54
413	Pom. biurowe	19,89
414	Pom. biurowe	17,75
415	Pom. biurowe	17,04
416	Pom. biurowe	9,18
417	Pom. biurowe	18,04
418	Pom. biurowe	30,42
419	Pom. biurowe	41,37
420	Pom. biurowe	18,21
421	Pom. biurowe	18,88
422	Pom. biurowe	18,27
423	Pom. biurowe	16,84
424	Pom. biurowe	12,84
425	Pom. biurowe	18,19
426	Pom. biurowe	13,61
427	Pom. biurowe	18,42
428	Pom. biurowe	17,84
429	Pom. biurowe	25,90
430	Pom. biurowe	17,05
431	Pom. kaso	5,19
432	Pom. biurowe	16,91
433	WC	14,04
434	Pom. biurowe	17,58
435	WC	5,41
436	Pom. biurowe	19,48
437	Pom. gospodarsze	3,92
438	Pom. biurowe	9,22
439	Pom. biurowe	21,18
440	Pom. biurowe	17,88
441	Pom. biurowe	19,96
442	Pom. biurowe	17,45
443	WC	14,24
444	Pom. biurowe	19,44
445	Pom. biurowe	18,27
446	Pom. biurowe	17,91
447	Pom. biurowe	14,63
448	Pom. biurowe	16,33
449	Pom. biurowe	14,17
450	Pom. biurowe	29,52
451	Pom. biurowe	20,07
452	Pom. kaso	11,28
453	Pom. biurowe	18,64
454	Pom. biurowe	19,15
455	Magazyn	11,80
456	Pom. biurowe	17,85
457	Pom. biurowe	18,60
458	Pom. biurowe	16,56
459	Pom. biurowe	22,16
460	Pom. biurowe	15,54
461a	Magazyn	8,41
461a	Zaplecze kas	27,09
462	Kasa	4,35
463	Kasa	4,15
464	Kasa	6,91
465	Kasa	6,84
466	Kasa	6,70
467	Pom. biurowe	35,24
468	Pom. biurowe	20,89
469	Pom. biurowe	16,52
470	Pom. biurowe	13,32
471	Pom. biurowe	31,09
472	Pom. biurowe	13,07
473	WC	9,09
474	Pom. biurowe	14,59
475	Pom. biurowe	20,69
476	WC	4,28
477	Komunikacja	45,82
478	Komunikacja	41,97
479	Komunikacja	109,19
480	Komunikacja	38,51
481	Obsługa klienta / kasy	171,24
KS2.4	Klatka schodowa	10,98
KS3.4	Klatka schodowa	45,83
KS6.4	Klatka schodowa	21,38
KS7.4	Klatka schodowa	45,82
KS8.4	Klatka schodowa	28,37
		1 856,73 m