STRYCH

Oddymianie
wymagana pow. czynna
dla KS7 = 2,28 m²

Oddymianie
wymagana pow. czynna
dla KS8 = 1,42 m²

Oddymianie
wymagana pow. czynna
dla KS3 = 2,30 m²

Oddymianie
wymagana pow. czynna
dla KS2 = 0,55 m²

KS8.6
Klatka schodowa

KS2.6
Klatka schodowa

MASZYNOWNIA DŹWIGU

MASZYNOWNIA DŹWIGU

EI 60

EIS 60

EIS 60

BELKA HEA 160 obudowana płyt R60 x2

78m

24m

33m

34m

32m

STRYCH STANOWI PRZESTRZEŃ DLA PRZEBIEGU NIEKTÓRYCH INSTALACJI-NIE PRZEZNACZONĄ NA POBYT LUDZI, MA CHARAKTER PM. Z UWAGI NA ŚRENDIA WYSOKOŚĆ PONIŻEJ 2,0M NIE STANOWI KONDYGNACJI, WYSOKOŚĆ BUDYNKU JEST LICZONA OD POZIOMU TERENU DO POZIOMU STROPU STRYCHU.

LEGENDA:

- STREFA POŻAROWA SP01 KATEGORIA PM
  POMIESZCZENIA PIWNICY WYDZIELONE ŚCIANĄ POŻAROWĄ W KLASIE REI120;
- STREFA POŻAROWA SP02 KATEGORIA ZL III
  KONDYGNACJE NADZIEMNE ORAZ CZĘŚĆ PIWNIC
- STREFA POŻAROWA SP02 KATEGORIA ZL III
  DROGA EWAKUACYJNA OBUDOWANA W KLASIE EI 30
- STREFA POŻAROWA SP02 KATEGORIA ZL III
  KLATKI SCHODOWE WYDZIELONE POŻAROWO ŚCIANAMI W KLASIE REI 60
- STREFA POŻAROWA SP02 KATEGORIA ZL III
  POMIESZCZENIE TECHNICZNE PM WYDZIELONE ZE STREFY ZLII W KLASIE REI60
- STREFA POŻAROWA SP02 KATEGORIA ZL III
  HOL WEJŚCIOWY, PRZEZ KTÓRY PROWADOZNA JEST EWAKUACJA Z KLATEK SC
- STREFA POŻAROWA SP03 KATEGORIA PM
  POMIESZCZENIE TECHNICZNE WYDZIELONE POZAROWO W KLASIE REI 120; Q<5
- STREFA POŻAROWA SP04 KATEGORIA PM
  POMIESZCZENIA PIWNICY WYDZIELONE W KLASIE REI 120; Q<500 MJ/m2
- ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO W KLASIE REI 120
  WSZYSTKIE OTWORY W ŚCIANIE W KLASIE REI 120
- ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO W KLASIE REI 60
- ŚCIANA W KLASIE EI 60
- ŚCIANA W KLASIE REI 30
- ŚCIANA W KLASIE EI 30

SCHEMAT
SKALA 1:500



tytuł rysunku	**SCHEMAT P.POŻ - RZUT STRYCHU**		
obiekt	DOSTOSOWANIE BUDYNKU URZĘDU MIASTA DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ. WRAZ Z KONTROLĄ DOSTĘPU 44-100 Gliwice, Zwycięstwa 21		
	nazwisko	nr upr.	podpis
proj. architekturę	mgr inż. arch. Bartosz MANDRYSZ	17/SLOKK/2012	
proj. architekturę	mgr inż. arch. Zbigniew MAZUR	553/01	
proj. architekturę	mgr inż. arch. Paweł BIEŃKOWSKI	32/SLOKK/2017	
spr. architekturę	mgr inż. arch. Marzena MICHALEK-KOPIEC	7/09/SLOKK	
proj. konstrukcję	mgr inż. Marek CZARNECKI	SLK/0603/POOK/04	
proj. konstrukcję	mgr inż. Michał HETMAN	SLK/2555/PWOK/09	
spr. konstrukcję	mgr inż. Piotr RENKE	518/02	
opracowała	mgr inż. arch. Karolina WITECKA	-	
opracowała	inż.Magdalena LODA	-	
inwestor	Miasto Gliwice 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21	stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	nr projektu: 295/17/BR/2019
			data: 02.2020
			arkusz: A1 [680x840];(A1/0)
	BAUREN Renke Piotr ul. Świerklańska 12 44-200 Rybnik tel / fax: 32 42 25 137 www.bauren.pl	branża: ARCHITEKTURA	numer rysunku: **AP.8**
		skala: 1:100, 1:500	