



UWAGA

- ze względu na specyfikę obiektu należy bezwzględnie przed wykonaniem przebiec pod instalację sprawdzić możliwość ich wykonania we wskazanym miejscu próbnym odwiertem - w razie braku możliwości można je nieznacznie przesunąć a resztę elementów dostosować, przewierzyć dla pionów hydrantowych wykonywać od spodu stropu w miejscu pustaka akiermana (wiercenie od góry może spowodować trafienie na belkę stalową)
- wszystkie przejścia instalacji hydrantowej przez strop i ściany oddzielenia pożarowego należy uszczelniać zaprawą ogniochronną zgodnie z zaleceniami producenta
- instalację hydrantową prowadzić w miarę możliwości po trasie istniejącej instalacji, w razie kolizji dostosować i powiadomić projektanta

tytuł projektu INSTALACJA HYDRANTOWA - PIĘTRO 3		nazwisko mgr inż. M.Puc		nr upraw. SKL0071/PWCSG65	podpis 
		projektował mgr inż. K.Odlanicka-Poczobut		podpis 	
obiekt DOSTOSOWANIE BUDYNKU URZĘDU MIASTA DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PP2 WRAZ Z KONTROLĄ DOSTĘPU 44-100 Gliwice, Zwycięstwa 21		sporządził 		data 2025.07.17	
inwestor Miasto Gliwice 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21		studium PROJEKT WYKONAWCZY		nr projektu 29517/BRZ/2019	data 02.2020
 BAUREN Renke Piotr ul. Świeńkarska 12 44-200 Rybnik tel / fax: 32 42 25 137 www.bauren.pl		marka INSTALACJA JNA		numer rysunku 1	
		skala 1:100		IH.05	