



ZA.271.69.2022

Gliwice, 18-01-2023 r.

nr kor. UM.101358.2023



Dotyczy: **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków (2)**

## Odpowiedź na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia

ul. Zwycięstwa 21  
44-100 Gliwice  
tel. +48 32 231 30 41  
fax +48 32 231 27 25  
boi@um.gliwice.pl  
www.gliwice.eu

### Wydział Zamówień Publicznych

ul. Zwycięstwa 21  
44-100 Gliwice  
tel. +48 32 238-55-30  
za@um.gliwice.pl

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

#### Pytanie nr 1:

*"Z uwagi na obszerność dokumentacji projektowej oraz ogłoszenie postępowania w okresie świąteczno – noworocznym, w który dużo Dostawców i Podwykonawców miało urlopy, a także na panujący sezon zachorowań na grype i związane z powyższym opóźnienia w pozyskaniu ofert prosimy o przesunięcie terminu składnia ofert do 24.01.2023."*

#### Odpowiedź na Pytanie nr 1:

Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy i dokonał modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia w dniu 11.01.2022 przedłużając termin na składnie ofert do dnia 24.01.2023 do godz. 09:00.

#### Pytanie nr 2:

*"Na rzucie parteru między częścią szkolną a halą sportową oznaczono symbolem D projektowane drzwi o odporności ogniowej EI60. Drzwi te nie zostały ujęte w zestawieniach stolarki. Prosimy o podanie parametrów"*

#### Odpowiedź na Pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że drzwi między częścią szkolną, a halą sportową oznaczono symbolem D oznaczone kolorem niebieskim na rysunkach projektu budowlanego i wykonawczego branży architektoniczno-budowlanej nie są przedmiotem zamówienia zgodnie z uwagą umieszczoną na rysunkach:

*"\*\* projekt termomodernizacji budynku ZSP nr 5 w Gliwicach nie zakłada dostosowania obiektu do warunków przeciwpożarowych. Aby przewidzieć możliwy przyszły podział budynku na strefy pożarowe - strefę ZL II (przedszkole), ZL III (szkoła), ZL I (hala sportowa). Celem poprawnego wydzielenia pożarowego ww. stref, należy na styku tych stref zastosować stolarkę drzwiową wewnętrzną w odpowiedniej klasie. Na rysunkach wskazano (kolor niebieski) rozwiązania wewnętrzne w budynku, wydzielające prawidłowo strefy pożarowe, niebędące w zakresie opracowania niniejszego projektu."*

#### Pytanie nr 3:

*"Brak podanej mocy Wymiennika - czy to jest kompakt dostarczony przez PEC?"*

#### Odpowiedź na Pytanie nr 3:

Zamawiający informuje, że moc wymienników wskazano w opisie do Projektu Wykonawczego branży sanitarnej w pkt 4.3.2 "Wymiennik Ciepła", oraz w załącznikach Z-01 i Z-02 do projektu branży sanitarnej wraz z określeniem elementów dostarczanych przez Dostawcę ciepła (PEC).

W załączniku nr 35 do SWZ załączono warunki i uzgodnienia z PEC Gliwice.

**Pytanie nr 4:**

*"Brak w dokumentacji informacji o grupach pompowych i na nowym rozdzielaczu"*

**Odpowiedź na Pytanie nr 4:**

Zamawiający informuje, że informacje o pompach wskazano w opisie do Projektu Wykonawczego branży sanitarnej w pkt 4.3.3 " Pompy: obiegowa c.o. i cyrkulacyjna c.w."

**Pytanie nr 5:**

*"W projekcie brak zestawienia osłon na grzejniki"*

**Odpowiedź na Pytanie nr 5:**

Zamawiający informuje, że szczegóły opis osłon grzejnikowych znajdują się w opisie do Projektu Wykonawczego branży architektoniczno-budowlanej w pkt. 4.4 na stronie 42 i 43 - ilość określono opisowo. Szczegół pokazano na rys. nr 33 Detal budowlany 13.

**Pytanie nr 6:**

*"Proszę o oznaczenie w zestawieniach stolarki okien, które projektuje się ze zmniejszoną przepuszczalnością światła"*

**Odpowiedź na Pytanie nr 6:**

Zamawiający informuje, że nie będzie wprowadzał dodatkowych oznaczeń w zestawieniach stolarki okiennej informujących o zmniejszonej przepuszczalności światła. Wnioskowane oznaczenia zostały szczegółowo określone w dokumentacji projektowej Projektu wykonawczego branży architektoniczno-budowlanej w części opisowej oraz rysunkowej.

Z poważaniem

Jolanta Górecka-Wróbel

Naczelnik Wydziału Zamówień  
Publicznych