

L.p.	Opis	Moc jednostkowa	Ilość	Moc zainstalowana	Wsp. jednoczesności	Moc szczytowa	Wsp. mocy		Prąd szczytowy	Moc bierna
		P		Pi		Po				
		[kW]	[szt]	[kW]	kj	[kW]	cos φ	tg φ	Io	Q
RG										
Demontowane układy wentylacyjne kuchni										
1	Demontowana centrala wentylacyjna 1	-3,00	1,0	-3,00	0,70	-2,10	0,90	0,48	-3,37	-1,02
2	Demontowana centrala wentylacyjna 2	-5,50	1,0	-5,50	0,70	-3,85	0,90	0,48	-6,18	-1,86
3	Demontowana centrala wentylacyjna 3	-2,20	1,0	-2,20	0,70	-1,54	0,90	0,48	-2,47	-0,75
Demontowane układy wentylacyjne sali gimnastycznej										
11	Demontowana centrala wentylacyjna 1	-4,00	1,0	-4,00	0,70	-2,80	0,90	0,48	-4,50	-1,36
12	Demontowana centrala wentylacyjna 2	-7,50	1,0	-7,50	0,70	-5,25	0,90	0,48	-8,43	-2,54
Projektowane urządzenia wentylacji i klimatyzacji										
21	RWKL - projektowana rozdzielnica wentylacji			69,30	0,66	45,44	0,92	0,42	71,25	19,13
22	R2 - istniejąca rozdzielnica wentylacji kuchni (projektowane urządzenia)			6,60	0,70	4,62	0,90	0,48	7,42	2,24
	SUMA (wzrost istniejącej mocy szczytowej obiektu)			53,70	0,64	34,52	0,93	0,40	53,74	13,84

L.p.	Opis	Moc jednostkowa	Ilość	Moc zainstalowana	Wsp. jednoczesności	Moc szczytowa	Wsp. mocy		Prąd szczytowy	Moc bierna
		P	n	Pi	kj	Po	cos φ	tg φ	Io	Q
		[kW]	[szt]	[kW]		[kW]			[A]	[kVar]
	RWKL - projektowana rozdzielnica wentylacji									
1	Centrala wentylacyjna N1-W1	15,00	1,0	15,00	0,70	10,50	0,90	0,48	16,86	5,09
2	Agregat chłodniczy dla centrali N1-W1	16,56	2,0	33,12	0,60	19,87	0,93	0,40	30,88	7,85
11	Centrala wentylacyjna N2-W2	2,70	1,0	2,70	0,70	1,89	0,90	0,48	3,03	0,92
21	Jednostki zewnętrzne klimatyzacji	4,42	4,0	17,68	0,70	12,38	0,93	0,40	19,23	4,89
31	Wentylatory łazienkowe	0,10	8,0	0,80	1,00	0,80	0,90	0,48	1,28	0,39
	SUMA			69,30	0,66	45,44	0,92	0,42	71,25	19,13

L.p.	Opis	Moc jednostkowa	Ilość	Moc zainstalowana	Wsp. jednoczesności	Moc szczytowa	Wsp. mocy		Prąd szczytowy	Moc bierna
		P		Pi		Po				
		[kW]	[szt]	[kW]	kj	[kW]	cos φ	tg φ	Io [A]	Q [kVar]
	R2 - istniejąca rozdzielnica wentylacji kuchni (projektowane urządzenia)									
1	Centrala wentylacyjna N3-W3	4,40	1,0	4,40	0,70	3,08	0,90	0,48	4,95	1,49
2	Centrala wentylacyjna N4-W4	2,20	1,0	2,20	0,70	1,54	0,90	0,48	2,47	0,75
	SUMA			6,60	0,70	4,62	0,90	0,48	7,42	2,24